

工 種		項 目	規格値(mm)	測 定 基 準
10 橋 梁 下 部 工 事	橋台工	敷幅 (B)	⊖50	橋軸方向の断面寸法は中央及び両端部で測定し、その他は構造図の寸法表示箇所を測定する。
		控壁の厚さ (T)	⊖20	
		高さ (H)	⊖50	
		中心線のズレ (e)	⊕50	
		天端長 (L ₁)	⊖50	
		敷長 (L ₂)	⊖50	
		胸壁間距離 (L ₃)	⊕30	
	橋台沓部	「1 共通工事の精度を要するもの」の項に定めるところによる	同左	

管 理 方 式			測 定 箇 所 標 準 図	摘 要
管理図表によるもの	結果一覧表によるもの	構造図に朱記、併記するもの		
—	構造図に朱記、併記することが困難なもの	敷幅、控壁の厚さ、高さ、中心線のズレ、天端長、敷長、胸壁間距離		2 スパン以上の場合の胸壁間距離は「橋脚工」の橋脚中心間距離において管理する。
同左	同左	同左	同左	

工 種	項 目	規格値(mm)	測 定 基 準	
10 橋 梁 下 部 工 事	橋脚工 〔張出式 重力式 半重力式〕	基準高(V)	±20	橋軸方向の断面寸法は中央及び両端部で測定し、その他は構造図の寸法表示箇所を測定する。
		天端長(λ_1)	±50	
		敷長(λ_2)	±50	
		天端幅(B_1)	±20	
		敷幅(B_2)	±50	
		高さ(H)	±50	
		橋脚中心間距離(L)	±30	
		中心線のズレ(e)	±50	

管 理 方 式			測 定 箇 所 標 準 図	摘 要
管理図表によるもの	結果一覧表によるもの	構造図に朱記、併記するもの		
—	構造図に朱記、併記することが困難なもの	基準高、天端長、敷長、天端幅、敷幅、高さ、橋脚中心間距離、中心線のズレ		

工 種	項 目	規格値(mm)	測 定 基 準	
10 橋 梁 下 部 工 事	橋脚工 (ラーメン式)	基準高(V)	±20	橋軸方向の断面 寸法は中央及び 両端部で測定し、 その他は構造図 の寸法表示箇所 を測定する。
		天 端 長 (λ)	±20	
		天端幅 (B ₁)	±20	
		中間幅(d)	±20	
		基礎幅 (B ₂ 、b)	±50	
		高さ(H)	±50	
		厚さ(T)	±20	
		橋脚中心間 距 離(L)	±30	
		中心線のズ レ(e)	±50	

管 理 方 式			測 定 箇 所 標 準 図	摘 要
管理図表によるもの	結果一覧表によるもの	構造図に朱記、併記するもの		
—	構造図に朱記、併記することが困難なもの	基準高、天端長、天端幅、中間幅、基礎幅、高さ、厚さ、橋脚中心間距離、中心線のズレ		