

ISSN 0912-036X

放監季 1

19 - 2

環境放射線監視季報

(Quarterly Report of Ibaraki Environmental Radiation Monitoring)

第140報（平成19年度第1四半期）

茨城県
東海地区 環境放射線監視委員会

ま　え　が　き

本県の東海・大洗地区には、原子力発電所をはじめ、使用済核燃料再処理施設、核燃料加工施設、試験研究用原子炉及び核燃料使用施設など各種多様な施設が多数立地しています。

このため、県は東海・大洗地区における原子力施設周辺の環境放射線の監視を民主的に行うため、第三者監視機構として「茨城県東海地区環境放射線監視委員会」を設置し、監視計画を定めています。この計画では、監視の目的を「原子力施設周辺の環境保全を図るとともに、公衆の安全と健康を確保する」ために、

- ・周辺公衆の線量を推定評価する
- ・環境における放射性物質などの長期的変動を把握する
- ・原子力施設からの放射性物質の予期しない放出などの短期的変動を把握する

として、国、県、原子力事業所が分担して実施する監視・測定の項目・頻度や評価方法などを定めています。

関係機関は、この計画に基づき監視・測定を行い、四半期毎に監視委員会に報告を行っています。この報告について、監視委員会の下部組織である評価部会が詳細に検討を行い、その結果を踏まえ、監視委員会が評価を行い、監視季報としてとりまとめております。

季報の内容は次表のとおりです。

季　報	評　価　項　目
第1四半期	短期的変動調査結果（4～6月）
第2四半期	短期的変動調査結果（7～9月）、長期的変動調査結果（4～9月）
第3四半期	短期的変動調査結果（10～12月）
第4四半期	短期的変動調査結果（1～3月）、長期的変動調査結果（10～3月）、年間線量の推定結果（4～3月）

本監視季報は、平成19年度第1四半期における評価項目について、平成19年10月5日に本委員会を開催して評価した結果です。

茨城県東海地区環境放射線監視委員会

委員長（茨城県副知事）川 俣 勝 慶

目 次

I	監視結果の評価	1
II	監視結果の概要	3
II - 1	短期的変動調査結果	3
III	測定結果	9
III - 1	短期的変動調査結果	9
1	環境における測定結果	9
1 - 1	空間 γ 線量率測定結果	9
1 - 1 - 1	モニタリングステーション	9
1 - 1 - 2	モニタリングポスト	13
1 - 2	大気中放射能測定結果	17
1 - 2 - 1	大気塵埃中の放射性核種分析結果 (^{54}Mn 他)	17
1 - 2 - 2	降下塵中の放射性核種分析結果 (^{54}Mn 他)	19
1 - 3	農畜産物中の放射能測定結果	20
1 - 3 - 1	牛乳（原乳）中の放射性核種分析結果 (^{131}I)	20
1 - 4	海洋における放射能測定結果	20
1 - 4 - 1	海水中の放射性核種分析結果 (^{3}H)	20
2	敷地内における測定結果	21
2 - 1	空間 γ 線量率測定結果	21
2 - 1 - 1	モニタリングステーション	21
2 - 1 - 2	モニタリングポスト	21
2 - 2	大気中放射能測定結果	22
2 - 2 - 1	大気塵埃中の放射性核種分析結果 (^{54}Mn 他)	22
3	放出源における測定結果	23
3 - 1	排 気	23
3 - 1 - 1	排気中の放射性核種分析結果	23
3 - 1 - 2	排気中の全 β 放射能測定結果	35
3 - 1 - 3	排気中の全 α 放射能測定結果	39
3 - 2	排 水	40
3 - 2 - 1	排水中の放射性核種分析結果	40
3 - 2 - 2	排水中の全 β 放射能測定結果	53
3 - 2 - 3	再処理施設排水中の放射性核種分析結果	56

3 - 2 - 4 再処理施設排水中の全 β 放射能測定結果	61
3 - 2 - 5 排水中の全 γ 放射能連続測定結果	62
参考 1 原子力機構サイクル工研再処理排水環境影響詳細調査結果	63
参考 2 主要施設運転状況	66
別表 1 環境試料の核種濃度検出限界	68
別表 2 排水中の全 β ・全 γ 検出限界	69
別表 3 排気の不検出分放出量算出方法	70
別表 4 排水の不検出分放出量算出方法	73
〈用語・記号等の解説〉	75
〈本報告書の解説〉	78

前号から空間線量率、環境試料等に係る単位の表記を
変更して測定結果を分かりやすくしました。
本季報をご覧になる参考として
75ページに、〈用語・記号等の解説〉
78ページに、〈本報告書の解説〉
を掲載しております。

I 監 視 結 果 の 評 價

茨城県環境放射線監視計画に基づく監視結果は下記のとおりである。

記

1 短期的変動調査結果（平成19年4月～平成19年6月）

全般を通じて、原子力施設周辺環境の放射線及び放射能レベルは、平常の変動幅を超えるものではなく、異常は認められなかった。原子力施設からの排気、排水中の放射能濃度等は、排出基準等を全て下回っていた。

II 監視結果の概要

II-1 短期的変動調査結果

評価対象期間：平成19年4月から平成19年6月

短期的変動調査は、原子力施設から平常稼動時に放出される放射性物質の他に、事故等により環境へ放出される放射性物質の有無や環境への影響の有無を早期に把握するために行っている。

1 環境における測定結果

1-1 空間ガンマ線量率測定結果（9～16ページ）

空間の放射線（ガンマ線）の測定は、76地点のモニタリングステーション、モニタリングポストにおいて行っている。評価の対象となっている月平均値は、28nGy／時～52nGy／時の間にあり、平常の変動幅（上限値：100nGy／時）を下回っていた。

なお、1時間値の最大値（原子力機構原科研測定の東海村亀下：4月）も75nGy／時と平常の変動幅（上限値：100nGy／時）を下回っていた。

一般環境（事業所周辺監視区域境界及び敷地内を除く）

（単位：nGy／時）

地 区 名	月平均値	1時間値の最大値
東 海 地 区 <21>（東海村、那珂市、常陸大宮市）	28～52	75（亀下：4月）
日 立 地 区 <6>（日立市、常陸太田市）	37～45	65（磯部：4月）
ひたちなか地区 <8>（ひたちなか市）	32～49	68（常陸那珂：4月）
大 洗 地 区 <15>（大洗町、鉾田市、茨城町、水戸市（大場、吉沢））	28～48	66（樅山：4月）
比較対照地区 <1>（水戸市石川）	46	65（4月）

< >内は地点数

注）1時間値の最大値は、いずれも降雨時に観測されたものである。

事業所周辺監視区域境界

（単位：nGy／時）

地 区 名	月平均値	1時間値の最大値
東 海 地 区 <14>（原子力機構原科研、原子力機構サイクル工研、原電）	34～45	68（4月）
大 洗 地 区 <11>（原子力機構大洗）	30～42	65（4月）

< >内は地点数

注）1時間値の最大値は、いずれも降雨時に観測されたものである。

1-2 大気中放射能測定結果

1-2-1 大気塵埃中の放射性核種分析結果 (^{54}Mn 他) (17~18ページ)

東海村村松など15地点（東海村6地点、ひたちなか市3地点、日立市1地点、鉾田市1地点、茨城町1地点、大洗町2地点、水戸市1地点）における測定結果は、全て不検出であった。

1-2-2 降水塵中の放射性核種分析結果 (^{54}Mn 他) (19ページ)

水戸市愛宕町など3地点における測定結果は、全て不検出であった。

1-3 農畜産物中の放射能測定結果

1-3-1 牛乳（原乳）中の放射性核種分析結果 (^{131}I) (20ページ)

那珂市豊喰など5地点における測定結果は、全て不検出であった。

1-4 海洋における放射能測定結果

1-4-1 海水中の放射性核種分析結果 (^3H) (20ページ)

久慈沖（A）など12海域における測定結果は、全て不検出であった。

2 主な原子力施設の敷地内における測定結果

2-1 空間ガンマ線量率測定結果 (21ページ)

原子力機構サイクル工研、原子力機構大洗の2地点とも、評価対象としている月平均値は、32nGy／時から34nGy／時であり、平常の変動幅（上限値：100nGy／時）を下回っていた。

なお、1時間値の最大値（原子力機構大洗測定の構内：4, 5月）も、61nGy／時と平常の変動幅（上限値：100nGy／時）を下回っていた。

(単位：nGy／時)

地 区 名	月平均値	1時間値の最大値
東 海 地 区 <1> (原子力機構サイクル工研)	32	49 (4月)
大 洗 地 区 <1> (原子力機構大洗)	33~34	61 (4, 5月)

< >内は地点数

注) 1時間値の最大値は、いずれも降雨時に観測されたものである。

2-2 大気中の放射能測定結果

2-2-1 大気塵埃中の放射性核種分析結果 (^{54}Mn 他) (22ページ)

原子力機構原科研、原子力機構サイクル工研及び原子力機構大洗の3地点とも不検出であった。

3 放出源における測定結果

3-1 排気中の放射能測定結果

排気中に含まれる放射性物質については、原子力事業者が放射性核種分析、全ベータ放射能測定、全アルファ放射能測定を行っている。

主要放出核種の放射性核種分析結果は、過去のレベル又はそれ以下であった。全ベータ放射能及び全アルファ放射能については不検出であった。

3-1-1 放射性核種分析結果（主要放出核種）（23～33ページ）

測定対象の44排気筒のうち、今期に放出のなかった2排気筒を除いた原子力機構原科研JRR-3、原子力機構サイクル工研再処理施設の主排気筒など42排気筒において希ガス(⁴¹Ar, ⁸⁵Krなど)、³Hなど各施設の放出核種を測定したところ下記の11排気筒で検出されたが、過去と同レベル又はそれ以下であった。

（検出状況）

測定者	施設名	核種名	3ヶ月平均濃度 (Bq/cm ³)	3ヶ月平均濃度 過去最大値 (Bq/cm ³)	参考 管理の目標値 (Bq/cm ³)
原子力機構 原科研	JRR-3	希ガス	9.5×10^{-4}	4.1×10^{-3}	6.0×10^{-2}
	JRR-4	希ガス	1.6×10^{-4}	5.2×10^{-4}	1.1×10^{-2} 以下
	NSRR	希ガス	4.9×10^{-5}	6.3×10^{-4}	1.9×10^{-1}
	燃料試験施設	希ガス	7.9×10^{-3}	1.4×10^{-2}	7.8×10^{-2}
	NUCEF	希ガス	9.9×10^{-4}	1.5×10^{-3}	7.4×10^{-2}
原子力機構 サイクル工研	再処理施設・主排気筒	⁸⁵ Kr ³ H ¹⁴ C ¹²⁹ I	1.0×10^{-1} 3.3×10^{-4} 4.2×10^{-5} 4.0×10^{-8}	9.0 2.6×10^{-3} 2.7×10^{-4} 6.7×10^{-7}	4.1×10 2.4×10^{-1} 2.3×10^{-3} 7.8×10^{-7}
	CPF	希ガス	2.4×10^{-3}	3.5×10^{-3}	4.8×10^{-3}
原子力機構 大洗	照射燃料集合体試験施設	希ガス	1.1×10^{-4}	5.7×10^{-3}	2.0×10^{-2}
第一化学	第4棟排気筒	³ H ¹⁴ C	2.1×10^{-5} 7.5×10^{-6}	2.2×10^{-5} 2.3×10^{-5}	7.4×10^{-4} 1.6×10^{-4}
NDC	照射後試験棟(F棟)	希ガス	2.0×10^{-3}	2.7×10^{-3}	4.8×10^{-3}
	化学分析棟(R棟)	¹³¹ I	1.2×10^{-8}	2.6×10^{-8}	7.4×10^{-8}

注1) 検出された核種のみ記載

3-1-1' 放射性核種分析結果（その他検出された核種）（34ページ）

原電東海第二発電所など3排気筒で³Hが検出されたが、過去と同じレベル又はそれ以下であった。また、新たに検出された核種はなかった。

3-1-2, 3-1-2' 全ベータ放射能測定結果（35～38ページ）

NDC材料試験棟及び原子力機構原科研JRR-3など25排気筒における測定結果は、いずれも不検出であった。

3-1-3 全アルファ放射能測定結果（39ページ）

核管センター開発棟など4排気筒における測定結果は、いずれも不検出であった。

3-2 排水中の放射能測定結果

排水中に含まれる放射性物質の測定は、放射性核種分析、全ベータ放射能測定、再処理排水中の放射性核種分析、再処理排水中の全ベータ放射能測定、排水中の全ガンマ放射能測定によって行っている。

測定した結果、放射性核種分析、全ベータ放射能測定及び再処理排水中の放射性核種分析については、全て法令値又は監視委員会が定める判断基準以下であった。再処理排水中の全ベータ放射能については不検出、全ガンマ放射能については、過去と同じレベルであった。

3-2-1 放射性核種分析結果（主要放出核種）（40～45ページ）

原子力事業者は、原子力機構原科研第1排水溝、原子力機構サイクル工研第2排水溝など17排水溝において⁶⁰Coなどの核種を測定している。下記の5排水溝で検出されたが、全て法令値（52ページ）以下であった。

（検出状況）

測定者	排水溝名	核種名	3ヶ月平均濃度 (Bq/cm ³)	法令値 (Bq/cm ³)	3ヶ月平均濃度 ／法令値
原子力機構 原科研	第2排水溝	³ H ⁶⁰ Co	4.2×10^{-2} 1.4×10^{-5}	6×10^{-1} 2×10^{-1}	1/1,400 1/14,000
原子力機構 大洗	北地区	³ H	6.0×10^{-2}	6×10^{-1}	1/1,000
原電	東海第二発電所	³ H	7.7×10^{-3}	6×10^{-1}	1/7,700
NDC	排水貯槽	¹³⁷ Cs ⁶⁰ Co	1.5×10^{-4} 2.2×10^{-4}	9×10^{-2} 2×10^{-1}	1/600 1/900
第一化学	調整槽	³ H ¹⁴ C	1.1 1.4	2×10^{-2} 2	1/18 1/1.4

注) 検出された核種のみ記載。

*1) 水としての法令値

*2) 有機物（メタンを除く）としての法令値

3-2-1' 放射性核種分析結果（主要放出核種）（46～50ページ）

県は原子力機構原科研第1排水溝など12排水溝で測定している。3排水溝で³H、⁶⁰Co及び¹⁴Cの3核種が検出されたが、いずれも法令値以下であった。又、水戸原子力事務所は原子力機構原科研第1排水溝など7排水溝で測定している。1排水溝で³H及び¹⁴Cの2核種が検出されたが、いずれも法令値以下であった。

3-2-1'' 放射性核種分析結果（その他検出された核種）（51ページ）

原子力事業者が測定した上記17排水溝において、主要放出核種以外の核種として原子力機構原科研第1排水溝などで、²³²Th、⁵¹Cr、⁹⁰Sr、³Hの4核種が検出されたが、いずれも法令値以下であった。また、新たに検出された核種はなかった。

3-2-2, 3-2-2' 全ベータ放射能測定結果（53～55ページ）

原子力事業者、県などは原子力機構原科研第1排水溝及び原子力機構サイクル工研第1排水溝など13排水溝において測定している。原子力機構原科研第1排水溝等の11排水溝で検出されたが、法令等を考慮して監視委員会が定めた判断基準を全て下回っていた。

3-2-3 再処理施設排水中の放射性核種分析結果（56～59ページ）

原子力機構サイクル工研が³Hなど14核種について分析した結果、³H及びPu(α)の2核種が検出されたが、いずれも法令値（60ページ）以下であった。

県が³Hなど9核種について測定した結果、³H及びPu(α)の2核種が検出されたが、いずれも法令値以下であった。

(検出状況)

測定者	排水溝名	核種名	3ヶ月放出量 (MBq)	法令値 (MBq)	3ヶ月放出量 ／法令値
原子力機構 サイクル工研	再処理施設	^3H $\text{Pu}(\alpha)$	6.7×10^6 1.0	4.7×10^8 5.9×10^2	1/70 1/590

備考 県の測定では、 ^3H , $\text{Pu}(\alpha)$ を検出。3ヶ月間の最大濃度はそれぞれ 1.2×10^3 , $2.8 \times 10^{-4} \text{Bq}/\text{cm}^3$ であり、参考として法令（保安規定）に定める最大放出濃度（それぞれ 2.5×10^4 , $3.0 \times 10^{-2} \text{Bq}/\text{cm}^3$ ）と比較するとそれぞれ 1/20, 1/100以下であった。

3-2-4 再処理施設排水中の全ベータ放射能測定結果 (61ページ)

原子力機構サイクル工研、県測定とも、不検出であった。

3-2-5 排水中の全ガンマ放射能連続測定結果 (62ページ)

原子力機構原科研第2排水溝などの4排水溝で測定したところ、原子力機構原科研第2及び原子力機構大洗（北地区）で降雨時に検出されたが、過去の最高濃度を下回っていた。

(検出状況)

排水溝名	今期の月最高濃度 (Bq/cm^3)	過去の月最高濃度 (Bq/cm^3)
原子力機構原科研第2	1.5×10^{-1}	3.1×10^{-1}
原子力機構大洗（北地区）	1.3×10^{-1}	2.5×10^{-1}

参考 1

原子力機構サイクル工研再処理排水環境影響詳細調査結果 (63~65ページ)

本調査は、原子力機構サイクル工研が、再処理施設の低レベル放射性廃液の海洋放出に伴う同海域における放射能水準の変動を詳細に把握するために毎月実施しているものであり、放出口を中心とした30地点で海水を採取し、全地点で全ベータ放射能及び³H濃度、7地点で¹³⁷Cs濃度の測定を行っている。

今期は、いずれも検出されなかった。

(測定結果)

区分	地点数	分析値
海水の全ベータ放射能	30	不検出
海水中の ³ H 分析	30	不検出
海水中の ¹³⁷ Cs 分析	7	不検出

III 測 定 結 果

III-1 短期的変動調査結果

1 環境における測定結果

1-1 空間γ線量率測定結果

1-1-1 モニタリングステーション

測定者	測定者	評価対象	平常の変動幅(上限)
	県施設者	月平均値	100 nGy/時

測定者	測定地点	測定値 (nGy/時)			
		種別	4月	5月	6月
県	東海村石神	最大	62	61	55
		平均	45	45	45
	豊岡	最大	69	65	61
		平均	50	49	49
	舟石川	最大	67	61	56
		平均	46	46	45
	押延	最大	65	59	55
		平均	44	44	43
	村松	最大	66	63	61
		平均	49	49	49
	三菱原燃	最大	66	63	56
		平均	47	47	45
	原燃工	最大	57	53	50
		平均	38	37	36
	那珂市横堀	最大	68	63	55
		平均	43	43	42
	門部	最大	57	58	51
		平均	38	37	37
	菅谷	最大	66	62	57
		平均	45	45	44
	本米崎	最大	56	54	46
		平均	36	35	35
	額田	最大	61	56	51
		平均	44	42	42
	鴻巣	最大	54	50	41
		平均	30	29	28

測定者	測定地点	測定値 (nGy/時)				
		種別	4月	5月	6月	平均
県	那珂市後台	最大	58	52	46	
		平均	36	35	34	35
	久慈川連	最大	62	59	52	
		平均	43	42	41	42
	ひたちなか市馬渡	最大	65	64	61	
		平均	49	48	48	48
	常陸那珂	最大	68 ^(注1)	67	58	
		平均	45	45	43	44
	阿字ヶ浦	最大	67	67	58	
		平均	45	45	44	45
	堀口	最大	60	64	57	
		平均	39	39	38	39
	佐和	最大	57	53	46	
		平均	36	34	34	35
	柳沢	最大	59	57	51	
		平均	41	39	38	39
	日立市久慈	最大	60	58	53	
		平均	42	42	42	42
	大沼	最大	56	53	49	
		平均	41	39	39	40
	常陸太田市磯部	最大	65 ^(注2)	63	58	
		平均	45	44	44	44
	真弓	最大	54	52	46	
		平均	39	37	37	38
	久米	最大	56	56	49	
		平均	40	39	39	39
	常陸大宮市根本	最大	57	53	48	
		平均	38	35	35	36
	大洗町大貫	最大	62	61	53	
		平均	39	39	38	39
	磯浜	最大	62	59	51	
		平均	44	44	41	43

測定者	測定地点	測定値 (nGy/時)				
		種別	4月	5月	6月	平均
県	鉾田市造谷	最大	57	57	52	
		平均	40	40	39	40
	久荒地	最大	64	62	57	
		平均	46	46	45	46
	久田崎	最大	55	55	46	
		平均	37	35	34	35
	久樅山	最大	66 ^(注3)	64	52	
		平均	42	41	39	41
	久上富田	最大	55	60	49	
		平均	40	40	38	39
	久徳宿	最大	52	57	44	
		平均	36	35	34	35
	茨城町広浦	最大	61	61	52	
		平均	39	39	38	39
	久海老沢	最大	59	57	56	
		平均	45	44	44	44
	久谷田部	最大	58	56	52	
		平均	39	39	38	39
	水戸市吉沢	最大	61	60	57	
		平均	44	43	41	43
	久大場	最大	63	65	63	
		平均	48	47	47	47
	久石川	最大	65 ^(注4)	64	58	
		平均	46	46	46	46
原子力機構原研	東海村須和間	最大	59	54	49	
		平均	38	37	37	37
	久龜下	最大	75 ^(注5)	70	62	
		平均	52	50	49	50
原子力機構サイクル工研	久舟石川	最大	53	49	45	
		平均	36	35	35	35
	ひたちなか市長砂	最大	54	51	48	
		平均	34	34	34	34
	久高野	最大	50	53	45	
		平均	32	32	32	32

測定者	測定地点	測定値 (nGy/時)				
		種別	4月	5月	6月	平均
原子力機構大洗	周辺監視区域境界 (P-2)	最大	63	62	49	
		平均	35	35	34	35
	〃 (P-6)	最大	65 ^(注6)	63	54	
		平均	42	41	41	41
原電	東海村船場	最大	64	61	58	
		平均	46	46	46	46
	日立市留	最大	64	62	57	
		平均	45	45	45	45

(注1) ひたちなか地区の一般環境における1時間値の最大値68nGy/時（県測定：ひたちなか市常陸那珂）が観測されたのは、4月3日12時であり、降雨の影響によるものである。

(注2) 日立地区の一般環境における1時間値の最大値65nGy/時（県：常陸太田市磯部）が観測されたのは、4月3日12時であり、降雨の影響である。

(注3) 大洗地区の一般環境における1時間値の最大値66nGy/時（県測定：鉾田市樅山）が観測されたのは、4月4日21時であり、降雨の影響である。

(注4) 比較対照地点における1時間値の最大値65nGy/時（県測定：水戸市石川）が観測されたのは、4月3日12時であり、降雨の影響である。

(注5) 東海地区の一般環境における1時間値の最大値75nGy/時（原子力機構原科研測定：東海村龜下）が観測されたのは、4月3日12時であり、降雨の影響によるものである。

(注6) 大洗地区における事業所周辺監視区域境界における最大値65nGy/時（原子力機構大洗測定：P-6）が観測されたのは、4月28日18時であり、降雨の影響である。

測定者	測定者	評価対象	平常の変動幅(上限)
施設者	月平均値	100nGy／時	

測定者	測定地点	測定値 (nGy／時)				
		種別	4月	5月	6月	平均
原子力機構原科研	周辺監視区域境界 (MP-11)	最大	58	59	56	
		平均	44	44	44	44
	〃 (MP-16)	最大	59	54	49	
		平均	35	34	34	34
	〃 (MP-17)	最大	59	57	52	
		平均	37	37	36	37
	〃 (MP-18)	最大	52	53	52	
		平均	39	39	39	39
	〃 (MP-19)	最大	54	47	46	
		平均	39	38	38	38
原子力機構サイクル工研	周辺監視区域境界 (MP-1)	最大	68 ^(注)	61	60	
		平均	44	44	43	44
	〃 (MP-6)	最大	65	60	56	
		平均	42	41	41	41
	〃 (ST-5)	最大	68 ^(注)	64	59	
		平均	45	45	45	45
	〃 (MP-7)	最大	54	55	49	
		平均	36	35	35	35
	〃 (MP-8)	最大	67	63	60	
		平均	44	44	44	44
原子力機構大洗	周辺監視区域境界 (P-1)	最大	63	63	49	
		平均	35	35	34	35
	大洗町成田 (P-3)	最大	63	60	52	
		平均	40	39	39	39
	〃 (P-4)	最大	50	48	38	
		平均	29	29	28	29
	周辺監視区域境界 (P-5)	最大	58	58	47	
		平均	33	32	32	32
	〃 (P-7)	最大	56	53	44	
		平均	34	34	34	34

測定者	測定地点	測定値 (nGy/時)				
		種別	4月	5月	6月	平均
原子力機構大洗	周辺監視区域境界 (P-11)	最大	52	54	46	
		平均	35	34	34	34
	〃 (P-12)	最大	47	47	39	
		平均	31	31	31	31
	〃 (P-13)	最大	52	54	45	
		平均	35	35	34	35
	〃 (P-14)	最大	56	56	47	
		平均	35	34	34	34
	〃 (P-15)	最大	57	57	47	
		平均	34	34	34	34
	〃 (P-16)	最大	52	53	41	
		平均	30	30	30	30
原電	周辺監視区域境界 (A)	最大	57	59	51	
		平均	42	42	41	42
	〃 (B)	最大	59	54	50	
		平均	39	39	39	39
	〃 (C)	最大	61	59	52	
		平均	42	41	41	41
	〃 (D)	最大	62	59	53	
		平均	39	39	39	39
	東海村 豊岡	最大	60	59	53	
		平均	42	41	41	41

(注) 東海地区の事業所周辺監視区域境界における1時間値の最大値68nGy/時(原子力機構サイクル工研測定:MP-1, ST-5)が観測されたのは、ともに4月3日12時であり、降雨の影響である。





図 環境における空間 γ 線量率測定結果（3ヶ月平均値）
(周辺監視区域境界を除く)

今期の測定の中で最大値が観測された局における空間ガンマ線量率時系列
(東海村亀下)



1 - 2 大気中放射能測定結果

1 - 2 - 1 大気塵埃中の放射性核種分析結果 (⁵⁴Mn他)

測定者	採取地点	採取月日	核種・分析値 (mBq/m ³)							
			⁵⁴ Mn	⁶⁰ Co	⁹⁵ Zr	⁹⁵ Nb	¹⁰⁶ Ru	¹³⁷ Cs	¹⁴⁴ Ce	Pu
県	水戸市石川 ^(注)	4. 5~ 5. 2	*	*	*	*	*	*	*	/
		5. 2~ 6. 1	*	*	*	*	*	*	*	/
		6. 1~ 7. 1	*	*	*	*	*	*	*	/
	東海村村松	4. 1~ 5. 1	*	*	*	*	*	*	*	/
		5. 1~ 6. 1	*	*	*	*	*	*	*	/
		6. 1~ 7. 1	*	*	*	*	*	*	*	/
	ひたちなか市 常陸那珂	4. 1~ 5. 1	*	*	*	*	*	*	*	/
		5. 1~ 6. 1	*	*	*	*	*	*	*	/
		6. 1~ 7. 1	*	*	*	*	*	*	*	/
原子力機構 原子力機構 原子科 研	茨城町広浦	4. 1~ 5. 1	*	*	*	*	*	*	*	/
		5. 1~ 6. 1	*	*	*	*	*	*	*	/
		6. 1~ 7. 1	*	*	*	*	*	*	*	/
	鉾田市造谷	4. 1~ 5. 1	*	*	*	*	*	*	*	/
		5. 1~ 6. 1	*	*	*	*	*	*	*	/
		6. 1~ 7. 1	*	*	*	*	*	*	*	/
	周辺監視区域境界 (MS-2)	4. 2~ 4.30	*	*	*	*	*	*	*	/
		4.30~ 6. 4	*	*	*	*	*	*	*	/
		6. 4~ 7. 2	*	*	*	*	*	*	*	/
	東海村須和間	4. 2~ 4.30	*	*	*	*	*	*	*	/
		4.30~ 6. 4	*	*	*	*	*	*	*	/
		6. 4~ 7. 2	*	*	*	*	*	*	*	/
	〃 亀下	4. 2~ 4.30	*	*	*	*	*	*	*	/
		4.30~ 6. 4	*	*	*	*	*	*	*	/
		6. 4~ 7. 2	*	*	*	*	*	*	*	/

測定者	採取地点	採取月日	核種・分析値 (mBq/m ³)							
			⁵⁴ Mn	⁶⁰ Co	⁹⁵ Zr	⁹⁵ Nb	¹⁰⁶ Ru	¹³⁷ Cs	¹⁴⁴ Ce	Pu
原子力機構サイクル工研	東海村 舟石川	4. 2～5. 1	*	*	*	*	*	*	*	
		5. 1～6. 1	*	*	*	*	*	*	*	*
		6. 1～7. 2	*	*	*	*	*	*	*	
	ひたちなか市長砂	4. 2～5. 1	*	*	*	*	*	*	*	
		5. 1～6. 1	*	*	*	*	*	*	*	*
		6. 1～7. 2	*	*	*	*	*	*	*	
原子力機構大洗	ひたちなか市高野	4. 2～5. 1	*	*	*	*	*	*	*	
		5. 1～6. 1	*	*	*	*	*	*	*	*
		6. 1～7. 2	*	*	*	*	*	*	*	
	周辺監視区域境界 (P-2)	4. 2～5. 1	*	*	*	*	*	*	*	
		5. 1～6. 1	*	*	*	*	*	*	*	
		6. 1～7. 2	*	*	*	*	*	*	*	
原電	東海村 船場	4. 2～5. 1	*	*	*	*	*	*	*	
		5. 1～6. 1	*	*	*	*	*	*	*	
		6. 1～7. 2	*	*	*	*	*	*	*	
	日立市 留	4. 4～5. 9	*	*	*	*	*	*	*	
		5. 9～6. 6	*	*	*	*	*	*	*	
		6. 6～7. 4	*	*	*	*	*	*	*	

(注) 水戸市石川

県環境監視センターの移転に伴う調整(捕集場所を建屋屋上(2F)から地上に変更)のため、3/30～4/5は捕集装置を停止。

1 - 2 - 2 降下塵中の放射性核種分析結果 (⁵⁴Mn他)

測定者	採取地点	採取月日	核種・分析値 (Bq/m ²)						
			⁵⁴ Mn	⁶⁰ Co	⁹⁵ Zr	⁹⁵ Nb	¹⁰⁶ Ru	¹³⁷ Cs	¹⁴⁴ Ce
県	水戸市 愛宕町 ^(注)	3.30～5.1	*	*	*	*	*	*	*
		5.1～6.1	*	*	*	*	*	*	*
		6.1～7.2	*	*	*	*	*	*	*
原子力機構原研	構内	4.2～5.1	*	*	*	*	*	*	*
		5.1～6.1	*	*	*	*	*	*	*
		6.1～7.2	*	*	*	*	*	*	*
原子力機構大洗	構内	4.2～5.1	*	*	*	*	*	*	*
		5.1～6.1	*	*	*	*	*	*	*
		6.1～7.2	*	*	*	*	*	*	*

(注) 水戸市愛宕町

県環境監視センターの移転により、水戸市石川から水戸市愛宕町の水戸原子力事務所屋上へ変更。

1 - 3 農畜産物中の放射能測定結果

1 - 3 - 1 牛乳（原乳）中の放射性核種分析結果 (¹³¹I)

測 定 者	採 取 地 点	採取月日	核 種	分 析 値 (Bq/L)
県	那珂市 豊喰	4.26	¹³¹ I	×
	水戸市 見川	4.24	¹³¹ I	×
	大洗町 磯浜	4.25	¹³¹ I	×
原子力機構サイクル工研	ひたちなか市 部田野	4.12	¹³¹ I	×
原子力機構大洗	銚田市 子生	4.3	¹³¹ I	×

1 - 4 海洋における放射能測定結果

1 - 4 - 1 海水中の放射性核種分析結果 (³H)

測 定 者	採 取 地 点	採取月日	水 温 (℃)	塩素量 (‰)	核 種	分 析 値 (Bq/L)
県	久慈沖 (A)	4.11	12.9	18.70	³ H	×
	原子力機構サイクル工研沖 (G)	4.11	13.3	19.00	³ H	×
	阿字ヶ浦沖 (I)	4.11	13.0	18.86	³ H	×
	那珂湊沖 (J)	4.11	13.0	18.75	³ H	×
	大貫沖 (K)	4.11	13.2	18.49	³ H	×
	再処理排水放出口周辺 (P)	4.5	12.6	17.40	³ H	×
原子力機構原科研	原子力機構原科研沖 (C)	4.10	13.3	16.53	³ H	×
原子力機構 サイクル工研	原子力機構サイクル工研沖 (F)	4.5	12.4	17.41	³ H	×
	長砂沖 (H)	4.5	12.5	18.08	³ H	×
	再処理排水放出口周辺 (P)	4.5	12.6	17.41	³ H	×
原子力機構大洗	原子力機構大洗沖 (L)	4.24	13.6	18.79	³ H	×
	〃 (M)	4.24	13.5	18.91	³ H	×
原電	原電沖 (B)	4.5	11.8	16.63	³ H	×

注1) 採水海域：() 内は採水海域記号

注2) 採水部位は表層

2 敷地内における測定結果

2-1 空間γ線量率測定結果

2-1-1 モニタリングステーション

測定者	評価対象	平常の変動幅(上限)
施設者	月平均値	100nGy／時

測定者	測定地点	測定値(nGy／時)				
		種別	4月	5月	6月	平均
原子力機構 サイクル工研	S T - 1	最大	49	45	43	
		平均	32	32	32	32

(注) 最大値49nGy／時は、4月3日12時に観測されたものであり、降雨の影響である。

2-1-2 モニタリングポスト

測定者	評価対象	平常の変動幅(上限)
施設者	月平均値	100nGy／時

測定者	測定地点	測定値(nGy／時)				
		種別	4月	5月	6月	平均
原子力機構 大洗	構内 (P-8)	最大	61	61	48	
		平均	34	34	33	34

(注) 最大値61nGy／時は、4月28日17時と5月15日16時に観測されたものであり、いずれも降雨の影響である。

2-2 大気中放射能測定結果（敷地内）

2-2-1 大気塵埃中の放射性核種分析結果 (^{54}Mn 他)

測 定 者	採取地点	採取月日	核 種・分 析 値 (mBq/m ³)							
			^{54}Mn	^{60}Co	^{95}Zr	^{95}Nb	^{106}Ru	^{137}Cs	^{144}Ce	Pu
原子力機構 原科研	MS-1	4. 2～ 4.30	×	×	×	×	×	×	×	✓
		4.30～ 6. 4	×	×	*	*	×	*	*	✓
		6. 4～ 7. 2	*	*	*	*	*	*	*	✓
原子力機構 サイクル工研	ST-1	4. 2～ 5. 1	*	*	*	*	*	*	*	✓
		5. 1～ 6. 1	*	*	*	*	*	*	*	✓
		6. 1～ 7. 2	*	*	*	*	*	*	*	✓
原子力機構 大洗	構 内	4. 2～ 5. 1	*	*	*	*	*	*	*	✓
		5. 1～ 6. 1	*	*	*	*	*	*	*	✓
		6. 1～ 7. 2	*	*	*	*	*	*	*	✓

3 放出源における測定結果

3-1 排 気

3-1-1 排気中の放射性核種分析結果

(主要放出核種)

測定者	施設名	項目	放出状況				分析核種及びDL
			4月	5月	6月	平均	
原 子 力 機 構 原 科 研	J R R - 2	最高濃度 (Bq/cm ³)	*	*	*		³ H
		平均濃度 (Bq/cm ³)	*	*	*	*	1.1×10^{-4} ~ 1.2×10^{-4}
		放出実測分 (GBq)	0	0	0	計 0	Bq/cm ³
		不検出分 (GBq)	1.0	1.0	1.0	計 3.0	
	J R R - 3	最高濃度 (Bq/cm ³)	1.2×10^{-3}	1.2×10^{-3}	1.2×10^{-3}		希ガス (⁴¹ Ar)
		平均濃度 (Bq/cm ³)	8.9×10^{-4}	1.0×10^{-3}	9.5×10^{-4}	9.5×10^{-4}	
		放出実測分 (GBq)	1.2×10^{-2}	6.0×10^{-2}	7.1×10^{-2}	計 1.4×10^{-1}	1.2×10^{-3}
		不検出分 (GBq)	8.6×10	1.0×10^2	9.0×10	計 2.8×10^2	Bq/cm ³
	J R R - 4	最高濃度 (Bq/cm ³)	*	*	*		³ H
		平均濃度 (Bq/cm ³)	*	*	*	*	3.5×10^{-5} ~ 4.2×10^{-5}
		放出実測分 (GBq)	0	0	0	計 0	
		不検出分 (GBq)	3.8	3.6	4.1	計 1.2×10	Bq/cm ³
	N S R R	最高濃度 (Bq/cm ³)	3.5×10^{-4}	3.8×10^{-4}	3.5×10^{-4}		希ガス (⁴¹ Ar)
		平均濃度 (Bq/cm ³)	1.7×10^{-4}	1.6×10^{-4}	1.6×10^{-4}	1.6×10^{-4}	
		放出実測分 (GBq)	1.7×10^{-1}	1.8×10^{-1}	5.2×10^{-2}	計 4.0×10^{-1}	1.2×10^{-3}
		不検出分 (GBq)	5.9	5.5	5.6	計 1.7×10	Bq/cm ³

測定者	施設名	項目	放出状況				分析核種及びDL
			4月	5月	6月	平均	
原子力機構原科研	N S R R 燃料試験施設	最高濃度(Bq/cm ³)	※	※	※		¹³¹ I
		平均濃度(Bq/cm ³)	※	※	※	※	7.3×10^{-9} ~ 8.1×10^{-9}
		放出実測分(GBq)	0	0	0	計0	Bq/cm^3
		不検出分(GBq)	6.6×10^{-5}	7.7×10^{-5}	6.1×10^{-5}	計 2.0×10^{-4}	
原子力機構原科研	燃料サイクル安全工学研究施設(NUCEF)	最高濃度(Bq/cm ³)	1.1×10^{-2}	9.2×10^{-3}	9.2×10^{-3}		希ガス(⁸⁵ Kr)
		平均濃度(Bq/cm ³)	8.1×10^{-3}	8.0×10^{-3}	7.7×10^{-3}	7.9×10^{-3}	8.8×10^{-3}
		放出実測分(GBq)	2.5×10	8.9	8.2×10^{-1}	計 3.5×10	Bq/cm^3
		不検出分(GBq)	3.3×10^2	3.5×10^2	3.4×10^2	計 1.0×10^3	
原子力機構サイクル工研	再処理施設	最高濃度(Bq/cm ³)	※	※	※		¹³¹ I
		平均濃度(Bq/cm ³)	※	※	※	※	1.6×10^{-9} ~ 1.8×10^{-9}
		放出実測分(GBq)	0	0	0	計0	Bq/cm^3
		不検出分(GBq)	6.9×10^{-5}	7.7×10^{-5}	6.3×10^{-5}	計 2.1×10^{-4}	
原子力機構サイクル工研	主排気筒	最高濃度(Bq/cm ³)	8.0×10^{-4}	2.7×10^{-3}	8.8×10^{-3}		希ガス(¹³⁸ Xe)
		平均濃度(Bq/cm ³)	7.8×10^{-4}	8.6×10^{-4}	1.3×10^{-3}	9.9×10^{-4}	7.8×10^{-4}
		放出実測分(GBq)	1.5×10^{-1}	1.4×10	1.0×10^2	計 1.1×10^2	Bq/cm^3
		不検出分(GBq)	1.4×10^2	1.5×10^2	1.4×10^2	計 4.3×10^2	
原子力機構サイクル工研	再処理施設	最高濃度(Bq/cm ³)	※	※	※		¹³¹ I
		平均濃度(Bq/cm ³)	※	※	※	※	6.2×10^{-10} ~ 7.6×10^{-10}
		放出実測分(GBq)	0	0	0	計0	Bq/cm^3
		不検出分(GBq)	1.2×10^{-4}	1.3×10^{-4}	1.0×10^{-4}	計 3.5×10^{-4}	

測定者	施設名	項目	放出状況				分析核種 及びDL
			4月	5月	6月	平均	
原子力機構サイクル工研	再処理施設	最高濃度(Bq/cm ³)	*	6.0×10^{-5}	*		¹⁴ C
		平均濃度(Bq/cm ³)	*	4.5×10^{-5}	*	4.2×10^{-5}	
		放出実測分(GBq)	0	4.0	0	計 4.0	^{4.0 \times 10^{-5}} Bq/cm ³
		不検出分(GBq)	1.1×10	8.1	1.4×10	計 3.3×10	
		最高濃度(Bq/cm ³)	*	*	*		¹³¹ I
		平均濃度(Bq/cm ³)	*	*	*	*	
		放出実測分(GBq)	0	0	0	計 0	^{3.7 \times 10^{-8}} Bq/cm ³
		不検出分(GBq)	1.0×10^{-2}	1.0×10^{-2}	1.3×10^{-2}	計 3.3×10^{-2}	
		最高濃度(Bq/cm ³)	5.4×10^{-8}	4.6×10^{-8}	*		¹²⁹ I
		平均濃度(Bq/cm ³)	4.1×10^{-8}	4.0×10^{-8}	*	4.0×10^{-8}	
		放出実測分(GBq)	3.6×10^{-3}	5.8×10^{-3}	0	計 9.4×10^{-3}	^{3.7 \times 10^{-8}} Bq/cm ³
		不検出分(GBq)	7.5×10^{-3}	5.0×10^{-3}	1.3×10^{-2}	計 2.6×10^{-2}	
原子力機構サイクル工研	第1付属排気筒	最高濃度(Bq/cm ³)	*	*	*		⁸⁵ Kr
		平均濃度(Bq/cm ³)	*	*	*	*	
		放出実測分(GBq)	0	0	0	計 0	^{2.4 \times 10^{-3}} Bq/cm ³
		不検出分(GBq)	2.0×10^2	1.8×10^2	1.8×10^2	計 5.6×10^2	
		最高濃度(Bq/cm ³)	*	*	*		³ H
		平均濃度(Bq/cm ³)	*	*	*	*	
		放出実測分(GBq)	0	0	0	計 0	^{3.7 \times 10^{-5}} Bq/cm ³
		不検出分(GBq)	2.8	2.5	3.2	計 8.5	
		最高濃度(Bq/cm ³)	*	*	*		¹⁴ C
		平均濃度(Bq/cm ³)	*	*	*	*	
原子力機構サイクル工研	第2付属排気筒	放出実測分(GBq)	0	0	0	計 0	^{4.0 \times 10^{-5}} Bq/cm ³
		不検出分(GBq)	3.0	2.8	3.4	計 9.2	
		最高濃度(Bq/cm ³)	*	*	*		¹³¹ I
		平均濃度(Bq/cm ³)	*	*	*	*	
		放出実測分(GBq)	0	0	0	計 0	^{3.7 \times 10^{-8}} Bq/cm ³
		不検出分(GBq)	2.8×10^{-3}	2.5×10^{-3}	3.2×10^{-3}	計 8.5×10^{-3}	
		最高濃度(Bq/cm ³)	*	*	*		¹⁴ C
		平均濃度(Bq/cm ³)	*	*	*	*	
		放出実測分(GBq)	0	0	0	計 0	^{3.7 \times 10^{-8}} Bq/cm ³
		不検出分(GBq)	2.8×10^{-3}	2.5×10^{-3}	3.2×10^{-3}	計 8.5×10^{-3}	

測定者	施設名	項目	放出状況				分析核種 及びDL
			4月	5月	6月	平均	
原子力機構サイクル工研	再処理施設	第1付属排気筒	最高濃度(Bq/cm ³)	*	*	*	
			平均濃度(Bq/cm ³)	*	*	*	¹²⁹ I
			放出量	実測分(GBq)	0	0	計0
			不検出分(GBq)	2.8×10^{-3}	2.5×10^{-3}	3.2×10^{-3}	3.7×10^{-8} Bq/cm ³
		第2付属排気筒	最高濃度(Bq/cm ³)	*	*	*	
			平均濃度(Bq/cm ³)	*	*	*	⁸⁵ Kr
			放出量	実測分(GBq)	0	0	計0
			不検出分(GBq)	2.2×10^2	2.3×10^2	2.2×10^2	2.4×10^{-3} Bq/cm ³
		第3付属排気筒	最高濃度(Bq/cm ³)	*	*	*	
			平均濃度(Bq/cm ³)	*	*	*	³ H
			放出量	実測分(GBq)	0	0	計0
			不検出分(GBq)	3.2	3.2	4.0	3.7×10^{-5} Bq/cm ³
		第4付属排気筒	最高濃度(Bq/cm ³)	*	*	*	
			平均濃度(Bq/cm ³)	*	*	*	¹⁴ C
			放出量	実測分(GBq)	0	0	計0
			不検出分(GBq)	3.4	3.4	4.3	4.0×10^{-5} Bq/cm ³
		第5付属排気筒	最高濃度(Bq/cm ³)	*	*	*	
			平均濃度(Bq/cm ³)	*	*	*	¹³¹ I
			放出量	実測分(GBq)	0	0	計0
			不検出分(GBq)	3.2×10^{-3}	3.2×10^{-3}	4.0×10^{-3}	3.7×10^{-8} Bq/cm ³
		高レベル放射性物質研究施設(CPF)	最高濃度(Bq/cm ³)	*	*	*	
			平均濃度(Bq/cm ³)	*	*	*	¹²⁹ I
			放出量	実測分(GBq)	0	0	計0
			不検出分(GBq)	3.2×10^{-3}	3.2×10^{-3}	4.0×10^{-3}	3.7×10^{-8} Bq/cm ³
		高レベル放射性物質研究施設(CPF)	最高濃度(Bq/cm ³)	*	4.0×10^{-3}	3.9×10^{-3}	
			平均濃度(Bq/cm ³)	*	2.5×10^{-3}	2.4×10^{-3}	2.4×10^{-3} [⁸⁵ Kr]
			放出量	実測分(GBq)	0	7.1	計 1.1×10
			不検出分(GBq)	1.6×10^2	1.6×10^2	1.6×10^2	2.4×10^{-3} Bq/cm ³
		高レベル放射性物質研究施設(CPF)	最高濃度(Bq/cm ³)	*	1.6×10^2	1.6×10^2	
			平均濃度(Bq/cm ³)	*	1.6×10^2	1.6×10^2	4.8×10^2 Bq/cm ³
			放出量	実測分(GBq)	0	7.1	計 1.1×10
			不検出分(GBq)	1.6×10^2	1.6×10^2	1.6×10^2	2.4×10^{-3} Bq/cm ³

測定者	施設名	項目	放出状況				分析核種及びDL
			4月	5月	6月	平均	
原子力機構サイクル工研	高レベル放射性物質研究施設(CPF)	最高濃度(Bq/cm ³)	*	*	*		³ H 3.7 × 10 ⁻⁵ Bq/cm ³
		平均濃度(Bq/cm ³)	*	*	*	*	
		放出実測分量(GBq)	0	0	0	計0	
		不検出分量(GBq)	2.7	2.5	2.3	計7.5	
		最高濃度(Bq/cm ³)	*	*	*		¹³¹ I 3.7 × 10 ⁻⁸ Bq/cm ³
		平均濃度(Bq/cm ³)	*	*	*	*	
		放出実測分量(GBq)	0	0	0	計0	
		不検出分量(GBq)	2.7 × 10 ⁻³	2.5 × 10 ⁻³	2.3 × 10 ⁻³	計7.5 × 10 ⁻³	
(注2)原子力機構大洗	J M T R	最高濃度(Bq/cm ³)	*	*	*		希ガス [主に ⁴¹ Ar] 2.7 × 10 ⁻³ Bq/cm ³
		平均濃度(Bq/cm ³)	*	*	*	*	
		放出実測分量(GBq)	0	0	0	計0	
		不検出分量(GBq)	2.0 × 10 ²	1.5 × 10 ²	8.2 × 10	計4.3 × 10 ²	
		最高濃度(Bq/cm ³)	*	*	*		希ガス [主に ⁸⁸ Kr] ¹³⁸ Xe 1.8 × 10 ⁻³ Bq/cm ³
		平均濃度(Bq/cm ³)	*	*	*	*	
		放出実測分量(GBq)	0	0	0	計0	
		不検出分量(GBq)	1.2 × 10 ²	1.3 × 10 ²	1.2 × 10 ²	計3.7 × 10 ²	
		最高濃度(Bq/cm ³)	*	*	*		¹³¹ I 1.4 × 10 ⁻⁹ Bq/cm ³
		平均濃度(Bq/cm ³)	*	*	*	*	
		放出実測分量(GBq)	0	0	0	計0	
		不検出分量(GBq)	7.7 × 10 ⁻⁵	8.8 × 10 ⁻⁵	8.1 × 10 ⁻⁵	計2.5 × 10 ⁻⁴	
		最高濃度(Bq/cm ³)	*	*	*		³ H 1.8 × 10 ⁻⁵ Bq/cm ³
		平均濃度(Bq/cm ³)	*	*	*	*	
		放出実測分量(GBq)	0	0	0	計0	
		不検出分量(GBq)	1.2	1.2	1.1	計3.5	
	照射燃料集合体試験施設(FMF)	最高濃度(Bq/cm ³)		2.5 × 10 ⁻³	*		希ガス [主に ⁸⁵ Kr] ¹³³ Xe 1.3 × 10 ⁻³ Bq/cm ³
		平均濃度(Bq/cm ³)		2.8 × 10 ⁻⁴	*	1.1 × 10 ⁻⁴	
		放出実測分量(GBq)	0	8.5	0	計8.5	
		不検出分量(GBq)	0	7.9	3.4	計1.1 × 10 ⁰	

測定者	施設名	項目	放出状況				分析核種及びDL
			4月	5月	6月	平均	
(注2)原子力機構大洗	照射燃料集合体試験施設(FMF)	最高濃度(Bq/cm ³)		*	*		¹³¹ I 4.4×10^{-10} Bq/cm ³
		平均濃度(Bq/cm ³)		*	*	*	
		放出実測分(GBq)	0	0	0	計0	¹³¹ I 1.3×10^{-3} Bq/cm ³
		不検出分(GBq)	0	微	微	計微	
	高速実験炉「常陽」	最高濃度(Bq/cm ³)	*	*	*		希ガス 〔主に ⁴¹ Ar ⁸⁵ Kr ¹³³ Xe〕 2.0×10^{-9} Bq/cm ³
		平均濃度(Bq/cm ³)	*	*	*	*	
		放出実測分(GBq)	0	0	0	計0	
		不検出分(GBq)	1.3×10^2	1.3×10^2	1.3×10^2	計 3.9×10^2	
(注3)原子力機構那珂	JT-60 〔臨界プラズマ〕試験装置実験棟	最高濃度(Bq/cm ³)	*	*	*		³ H 2.2×10^{-5} Bq/cm ³
		平均濃度(Bq/cm ³)	*	*	*	*	
		放出実測分(GBq)	0	0	0	計0	
		不検出分(GBq)	1.5×10^{-4}	1.8×10^{-4}	1.6×10^{-4}	計 4.9×10^{-4}	
(注4)原子電	東海発電所排気筒	最高濃度(Bq/cm ³)	*	*	*		⁶⁰ Co 1.5×10^{-9} Bq/cm ³
		平均濃度(Bq/cm ³)	*	*	*	*	
		放出実測分(GBq)	0	0	0	計0	
		不検出分(GBq)	1.8×10^{-4}	1.8×10^{-4}	1.7×10^{-4}	計 5.3×10^{-4}	
	東海発電所その他排気口	最高濃度(Bq/cm ³)	*	*	*		¹³⁷ Cs 1.1×10^{-9} Bq/cm ³
		平均濃度(Bq/cm ³)	*	*	*	*	
		放出実測分(GBq)	0	0	0	計0	
		不検出分(GBq)	1.2×10^{-4}	1.4×10^{-4}	1.4×10^{-4}	計 4.0×10^{-4}	

測定者	施設名	項目	放出状況				分析核種及びDL
			4月	5月	6月	平均	
(注4)原	東海発電所 その他排気口	最高濃度 (Bq/cm ³)	※	※	※		¹³⁷ Cs 1.4×10^{-9}
		平均濃度 (Bq/cm ³)	※	※	※	※	
		放出実測分 (GBq)	0	0	0	計0	Bq/cm^3
		不検出分 (GBq)	1.7×10^{-4}	1.8×10^{-4}	1.7×10^{-4}	計 5.2×10^{-4}	
電	東海第二発電所	最高濃度 (Bq/cm ³)	※	※	※		希ガス [主に ⁸⁵ Kr ¹³³ Xe]
		平均濃度 (Bq/cm ³)	※	※	※	※	
		放出実測分 (GBq)	0	0	0	計0	7.4×10^{-4} Bq/cm^3
		不検出分 (GBq)	5.0×10^2	5.2×10^2	4.9×10^2	計 1.5×10^3	
	住友鉱山 技術センター 排気筒	最高濃度 (Bq/cm ³)	※	※	※		¹³¹ I 2.8×10^{-9}
		平均濃度 (Bq/cm ³)	※	※	※	※	
		放出実測分 (GBq)	0	0	0	計0	Bq/cm^3
		不検出分 (GBq)	1.8×10^{-3}	2.0×10^{-3}	2.0×10^{-3}	計 5.8×10^{-3}	
(注5)JCO	第1管理棟 (No.1排気筒)	最高濃度 (Bq/cm ³)	※	※	※		U 5.6×10^{-11}
		平均濃度 (Bq/cm ³)	※	※	※	※	
		放出実測分 (GBq)	0	0	0	計0	Bq/cm^3
		不検出分 (GBq)	微	微	微	計微	
	第1管理棟 (No.2排気筒)	最高濃度 (Bq/cm ³)	※	※	※		U 3.7×10^{-10}
		平均濃度 (Bq/cm ³)	※	※	※	※	
		放出実測分 (GBq)	0	0	0	計0	Bq/cm^3
		不検出分 (GBq)	微	微	微	計微	
	第2管理棟	最高濃度 (Bq/cm ³)	※	※	※		U 3.7×10^{-10}
		平均濃度 (Bq/cm ³)	※	※	※	※	
		放出実測分 (GBq)	0	0	0	計0	Bq/cm^3
		不検出分 (GBq)	微	微	微	計微	

測定者	施設名	項目	放出状況				分析核種及DL
			4月	5月	6月	平均	
(注5) J	第3管理棟	最高濃度 (Bq/cm ³)	※	※	※		U 3.7×10^{-10}
		平均濃度 (Bq/cm ³)	※	※	※	※	
		放出実測分量 (GBq)	0	0	0	計0	Bq/cm^3
		不検出分量 (GBq)	微	微	微	計微	
C	第4管理棟	最高濃度 (Bq/cm ³)					U 3.7×10^{-10}
		平均濃度 (Bq/cm ³)					
		放出実測分量 (GBq)	0	0	0	計0	Bq/cm^3
		不検出分量 (GBq)	0	0	0	計0	
O	固体廃棄物処理棟	最高濃度 (Bq/cm ³)			※		U 3.7×10^{-10}
		平均濃度 (Bq/cm ³)			※	※	
		放出実測分量 (GBq)	0	0	0	計0	Bq/cm^3
		不検出分量 (GBq)	0	0	微	計微	
三	転換工場	最高濃度 (Bq/cm ³)	※	※	※		U 1.0×10^{-10}
		平均濃度 (Bq/cm ³)	※	※	※	※	
		放出実測分量 (GBq)	0	0	0	計0	Bq/cm^3
		不検出分量 (GBq)	微	微	微	計微	
菱	成形工場	最高濃度 (Bq/cm ³)	※	※	※		U 1.0×10^{-10}
		平均濃度 (Bq/cm ³)	※	※	※	※	
		放出実測分量 (GBq)	0	0	0	計0	Bq/cm^3
		不検出分量 (GBq)	微	微	微	計微	
原	第1廃棄物処理所	最高濃度 (Bq/cm ³)	※	※	※		U 1.0×10^{-10}
		平均濃度 (Bq/cm ³)	※	※	※	※	
		放出実測分量 (GBq)	0	0	0	計0	Bq/cm^3
		不検出分量 (GBq)	微	微	微	計微	
燃	第2廃棄物処理所	最高濃度 (Bq/cm ³)	※	※	※		U 1.0×10^{-10}
		平均濃度 (Bq/cm ³)	※	※	※	※	
		放出実測分量 (GBq)	0	0	0	計0	Bq/cm^3
		不検出分量 (GBq)	微	微	微	計微	

測定者	施設名	項目	放出状況				分析核種及びDL
			4月	5月	6月	平均	
三 菱 原 燃	燃料加工試験棟	最高濃度(Bq/cm ³)	※	※	※		U 1.0×10^{-10} Bq/cm ³
		平均濃度(Bq/cm ³)	※	※	※	※	
		放出量 実測分(GBq)	0	0	0	計 0	³ H 1.9×10^{-5} Bq/cm ³
		不検出分(GBq)	微	微	微	計 微	
第一 化 学	集合排気筒	最高濃度(Bq/cm ³)	※	※	※		³ H 1.9×10^{-5} Bq/cm ³
		平均濃度(Bq/cm ³)	※	※	※	※	
		放出量 実測分(GBq)	0	0	0	計 0	
		不検出分(GBq)	微	微	微	計 微	
		最高濃度(Bq/cm ³)	※	※	※		¹⁴ C 3.7×10^{-6} Bq/cm ³
		平均濃度(Bq/cm ³)	※	※	※	※	
		放出量 実測分(GBq)	0	0	0	計 0	
		不検出分(GBq)	微	微	微	計 微	
ND C	第4棟 排氣筒	最高濃度(Bq/cm ³)	4.1×10^{-5}	3.6×10^{-5}	3.0×10^{-5}		³ H 1.9×10^{-5} Bq/cm ³
		平均濃度(Bq/cm ³)	2.3×10^{-5}	2.1×10^{-5}	2.0×10^{-5}	2.1×10^{-5}	
		放出量 実測分(GBq)	1.9×10^{-1}	1.1×10^{-1}	4.4×10^{-2}	計 3.4×10^{-1}	
		不検出分(GBq)	微	微	微	計 微	
		最高濃度(Bq/cm ³)	1.2×10^{-4}	1.9×10^{-5}	6.5×10^{-5}		¹⁴ C 3.7×10^{-6} Bq/cm ³
		平均濃度(Bq/cm ³)	9.7×10^{-6}	4.9×10^{-6}	8.0×10^{-6}	7.5×10^{-6}	
		放出量 実測分(GBq)	2.6×10^{-1}	5.4×10^{-2}	1.9×10^{-1}	計 5.0×10^{-1}	
		不検出分(GBq)	微	微	微	計 微	
N D C	照射後試験棟 (F棟)	最高濃度(Bq/cm ³)	※	2.0×10^{-3}	※		希ガス 〔主に ⁸⁵ Kr〕 2.0×10^{-3} Bq/cm ³
		平均濃度(Bq/cm ³)	※	2.0×10^{-3}	※	2.0×10^{-3}	
		放出量 実測分(GBq)	0	1.3×10^{-1}	0	計 1.3×10^{-1}	
		不検出分(GBq)	1.0×10^2	1.1×10^2	1.0×10^2	計 3.1×10^2	
		最高濃度(Bq/cm ³)	※	※	※		¹³¹ I 2.8×10^{-10} ~ 4.7×10^{-10} Bq/cm ³
		平均濃度(Bq/cm ³)	※	※	※	※	
		放出量 実測分(GBq)	0	0	0	計 0	
		不検出分(GBq)	微	微	微	計 微	

測定者	施設名	項目	放出状況				分析核種 及びDL
			4月	5月	6月	平均	
N	化学分析棟 (R棟)	最高濃度 (Bq/cm ³)	2.6×10 ⁻⁸	4.6×10 ⁻⁸	7.8×10 ⁻⁹		¹³¹ I
		平均濃度 (Bq/cm ³)	1.3×10 ⁻⁸	1.9×10 ⁻⁸	4.2×10 ⁻⁹	1.2×10 ⁻⁸	7.6×10 ⁻¹⁰ ~
		放出実測分 (GBq)	1.8×10 ⁻⁴	3.3×10 ⁻⁴	6.9×10 ⁻⁵	計 5.8×10 ⁻⁴	1.3×10 ⁻⁹
		不検出分 (GBq)	微	0	0	計 微	Bq/cm ³
D	ウラン実験棟 (U棟)	最高濃度 (Bq/cm ³)	*	*	*		U
		平均濃度 (Bq/cm ³)	*	*	*	*	1.7×10 ⁻¹⁰ ~
		放出実測分 (GBq)	0	0	0	計 0	2.0×10 ⁻¹⁰
		不検出分 (GBq)	微	微	微	計 微	Bq/cm ³
C	燃料試験棟 (A棟)	最高濃度 (Bq/cm ³)	*	*	*		U
		平均濃度 (Bq/cm ³)	*	*	*	*	3.5×10 ⁻¹¹ ~
		放出実測分 (GBq)	0	0	0	計 0	8.8×10 ⁻¹¹
		不検出分 (GBq)	微	微	微	計 微	Bq/cm ³
東	原子炉棟	最高濃度 (Bq/cm ³)	*	*	*		⁴¹ Ar
		平均濃度 (Bq/cm ³)	*	*	*	*	4.0×10 ⁻³
		放出実測分 (GBq)	0	0	0	計 0	Bq/cm ³
		不検出分 (GBq)	5.0×10 ⁻²	9.1×10 ⁻²	1.2×10 ⁻¹	計 2.6×10 ⁻¹	
大	ライナック棟	最高濃度 (Bq/cm ³)	*	*	*		¹³ N+ ¹⁵ O
		平均濃度 (Bq/cm ³)	*	*	*	*	2.0×10 ⁻³
		放出実測分 (GBq)	0	0	0	計 0	Bq/cm ³
		不検出分 (GBq)	1.6×10 ⁻²	1.4×10 ⁻¹	1.2×10 ⁻¹	計 2.8×10 ⁻¹	
原燃	加工工場	最高濃度 (Bq/cm ³)	*	*	*		U
		平均濃度 (Bq/cm ³)	*	*	*	*	1.3×10 ⁻¹⁰
		放出実測分 (GBq)	0	0	0	計 0	Bq/cm ³
		不検出分 (GBq)	微	微	微	計 微	
工	廃棄物処理棟	最高濃度 (Bq/cm ³)	*	*	*		U
		平均濃度 (Bq/cm ³)	*	*	*	*	1.3×10 ⁻¹⁰
		放出実測分 (GBq)	0	0	0	計 0	Bq/cm ³
		不検出分 (GBq)	微	微	微	計 微	

測定者	施設名	項目	放出状況				分析核種及びDL
			4月	5月	6月	平均	
原燃工	HTR燃料製造施設	最高濃度(Bq/cm ³)	※	※	※		U 1.3×10^{-10} Bq/cm ³
		平均濃度(Bq/cm ³)	※	※	※	※	
		放出実測分(GBq)	0	0	0	計0	Bq/cm ³
		不検出分(GBq)	微	微	微	計微	
三菱マテリアル	開発試験第I棟	最高濃度(Bq/cm ³)	※	※	※		U 4.0×10^{-10} Bq/cm ³
		平均濃度(Bq/cm ³)	※	※	※	※	
		放出実測分(GBq)	0	0	0	計0	Bq/cm ³
		不検出分(GBq)	微	微	微	計微	
日本核燃	照射後試験施設	最高濃度(Bq/cm ³)	※	※	※		U 4.0×10^{-10} Bq/cm ³
		平均濃度(Bq/cm ³)	※	※	※	※	
		放出実測分(GBq)	0	0	0	計0	希ガス $\left[{}^{85}\text{Kr} \right.$ $\left. {}^{133}\text{Xe} \right]$ 1.0×10^{-4} Bq/cm ³
		不検出分(GBq)	2.7	2.7	2.7	計8.1	

(注1) 平均濃度は、検出された放出量を月間排気量で除した値

(注2) 原子力機構大洗

照射燃料集合体試験施設(FMF)：5月、6月にピンパンクチャー試験を実施。

(注3) 原子力機構那珂

JT-60：今期は施設の運転なし。トリチウムの放出なし。

(注4) 原電

東海発電所その他排気口：使用済燃料冷却池建屋、サービス建屋等からの排気。

(注5) JCO

第4管理棟：今期は核燃料物質等の使用がなく運転しなかったため、放出なし。

固体廃棄物処理棟：4月、5月は核燃料物質等の処理がなく運転しなかったため、放出なし。

3 - 1 - 1' 排気中の放射性核種分析結果（その他検出された核種）

測定者	施設名	項目	放出状況				分析核種及びDL
			4月	5月	6月	平均	
(注)原電	東海発電所	最高濃度(Bq/cm ³)	9.2×10^{-6}	1.4×10^{-5}	1.6×10^{-5}		³ H
		平均濃度(Bq/cm ³)	8.1×10^{-6}	1.1×10^{-5}	1.5×10^{-5}		3.5×10^{-7}
		放出量(実測分)(GBq)	9.9×10^{-1}	1.4	1.9	計 4.3	Bq/cm ³
	東海第二発電所	最高濃度(Bq/cm ³)	1.1×10^{-5}	1.5×10^{-5}	1.6×10^{-5}		³ H
		平均濃度(Bq/cm ³)	9.5×10^{-6}	1.4×10^{-5}	1.5×10^{-5}		5.9×10^{-7}
		放出量(実測分)(GBq)	6.4	9.6	1.0×10	計 2.6×10	Bq/cm ³
	廃棄物処理建屋	最高濃度(Bq/cm ³)	6.8×10^{-7}	8.2×10^{-7}			³ H
		平均濃度(Bq/cm ³)	4.1×10^{-7}	1.8×10^{-7}			5.7×10^{-7}
		放出量(実測分)(GBq)	8.0×10^{-2}	3.7×10^{-2}		計 1.2×10^{-1}	Bq/cm ³

(注) 原電

東海発電所：³H：炉内グラファイトの不純物の放射化による。

東海第二発電所：³H：冷却材中の重水素の放射化による。

廃棄物処理建屋：³H：可燃性廃棄物の焼却処理等による。

3 - 1 - 2 排気中の全β放射能測定結果

測定者	施設名	項目	放出状況				主な放出核種及びDL
			4月	5月	6月	平均	
N	材料試験棟 (R棟)	最高濃度 (Bq/cm ³)	＊	＊	＊		⁶⁰ Co
		平均濃度 (Bq/cm ³)	＊	＊	＊	＊	8.1×10^{-11} ～ 3.2×10^{-10}
		放出量 実測分 (GBq)	0	0	0	計0	Bq/cm^3
		不検出分 (GBq)	微	微	微	計微	
D	化学分析棟 (R棟)	最高濃度 (Bq/cm ³)	＊	＊	＊		⁶⁰ Co
		平均濃度 (Bq/cm ³)	＊	＊	＊	＊	2.8×10^{-11} ～ 6.2×10^{-11}
		放出量 実測分 (GBq)	0	0	0	計0	Bq/cm^3
		不検出分 (GBq)	微	微	微	計微	
C	燃料試験棟 (A棟)	最高濃度 (Bq/cm ³)	＊	＊	＊		⁶⁰ Co
		平均濃度 (Bq/cm ³)	＊	＊	＊	＊	3.4×10^{-11} ～ 8.5×10^{-10}
		放出量 実測分 (GBq)	0	0	0	計0	Bq/cm^3
		不検出分 (GBq)	微	微	微	計微	
放医研	那珂湊支所 第1研究棟	最高濃度 (Bq/cm ³)	＊	＊	＊		¹³⁷ Cs
		平均濃度 (Bq/cm ³)	＊	＊	＊	＊	9.0×10^{-9} Bq/cm^3
		放出量 実測分 (GBq)	0	0	0	計0	
		不検出分 (GBq)	微	微	微	計微	
研	那珂湊支所 第2研究棟	最高濃度 (Bq/cm ³)	＊	＊	＊		¹³⁷ Cs
		平均濃度 (Bq/cm ³)	＊	＊	＊	＊	9.0×10^{-9} Bq/cm^3
		放出量 実測分 (GBq)	0	0	0	計0	
		不検出分 (GBq)	微	微	微	計微	
東北大	ホットラボ棟	最高濃度 (Bq/cm ³)	＊	＊	＊		⁶⁰ Co
		平均濃度 (Bq/cm ³)	＊	＊	＊	＊	⁵⁹ Fe
		放出量 実測分 (GBq)	0	0	0	計0	2.5×10^{-9} Bq/cm^3
		不検出分 (GBq)	6.9×10^{-5}	7.1×10^{-5}	6.9×10^{-5}	計 2.1×10^{-4}	

測定者	施設名	項目	放出状況				主な放出核種及びDL
			4月	5月	6月	平均	
日揮	第2研究棟	最高濃度 (Bq/cm ³)	*	*	*		⁶⁰ Co等 1.3×10 ⁻⁹
		平均濃度 (Bq/cm ³)	*	*	*	*	
		放出量 実測分 (GBq)	0	0	0	計 0	Bq/cm ³
		不検出分 (GBq)	7.1×10 ⁻⁶	7.5×10 ⁻⁶	7.5×10 ⁻⁶	計 2.2×10 ⁻⁵	
三菱マテリアル	開発試験 第IV棟	最高濃度 (Bq/cm ³)	*	*	*		⁶⁰ Co等 1.5×10 ⁻⁹
		平均濃度 (Bq/cm ³)	*	*	*	*	
		放出量 実測分 (GBq)	0	0	0	計 0	Bq/cm ³
		不検出分 (GBq)	微	微	微	計 微	

3 - 1 - 2' 排気中の全β放射能測定結果

測定者	施設名	項目	放出状況				D L
			4月	5月	6月	平均	
	J R R - 2	最高濃度 (Bq/cm ³)	*	*	*		3.4×10^{-10} ~ 3.5×10^{-10} Bq/cm ³
		平均濃度 (Bq/cm ³)	*	*	*	*	
	J R R - 3	最高濃度 (Bq/cm ³)	*	*	*		7.8×10^{-11} ~ 8.3×10^{-11} Bq/cm ³
		平均濃度 (Bq/cm ³)	*	*	*	*	
	J R R - 4	最高濃度 (Bq/cm ³)	*	*	*		8.3×10^{-11} ~ 1.2×10^{-10} Bq/cm ³
		平均濃度 (Bq/cm ³)	*	*	*	*	
	N S R R	最高濃度 (Bq/cm ³)	*	*	*		1.7×10^{-10} ~ 1.8×10^{-10} Bq/cm ³
		平均濃度 (Bq/cm ³)	*	*	*	*	
	燃料試験施設	最高濃度 (Bq/cm ³)	*	*	*		3.9×10^{-11} ~ 4.2×10^{-11} Bq/cm ³
		平均濃度 (Bq/cm ³)	*	*	*	*	
	N U C E F	最高濃度 (Bq/cm ³)	*	*	*		2.6×10^{-11} ~ 2.9×10^{-11} Bq/cm ³
		平均濃度 (Bq/cm ³)	*	*	*	*	
	再処理施設 主排気筒	最高濃度 (Bq/cm ³)	*	*	*		1.5×10^{-9} Bq/cm ³
		平均濃度 (Bq/cm ³)	*	*	*	*	
	再処理施設 第1付属 排気筒	最高濃度 (Bq/cm ³)	*	*	*		1.5×10^{-9} Bq/cm ³
		平均濃度 (Bq/cm ³)	*	*	*	*	
	再処理施設 第2付属 排気筒	最高濃度 (Bq/cm ³)	*	*	*		1.5×10^{-9} Bq/cm ³
		平均濃度 (Bq/cm ³)	*	*	*	*	
	J M T R	最高濃度 (Bq/cm ³)	*	*	*		8.5×10^{-11} Bq/cm ³
		平均濃度 (Bq/cm ³)	*	*	*	*	
	H T T R	最高濃度 (Bq/cm ³)	*	*	*		8.5×10^{-11} Bq/cm ³
		平均濃度 (Bq/cm ³)	*	*	*	*	

測定者	施設名	項目	放出状況				D L
			4月	5月	6月	平均	
原子力機構大洗	照射燃料集合体試験施設(FMF)	最高濃度(Bq/cm ³)	*	*	*		4.5×10^{-11}
		平均濃度(Bq/cm ³)	*	*	*	*	Bq/cm ³
	高速実験炉「常陽」	最高濃度(Bq/cm ³)	*	*	*		1.4×10^{-10}
		平均濃度(Bq/cm ³)	*	*	*	*	Bq/cm ³
原電	東海第二発電所	最高濃度(Bq/cm ³)	*	*	*		6.9×10^{-10}
		平均濃度(Bq/cm ³)	*	*	*	*	Bq/cm ³
	廃棄物処理建屋	最高濃度(Bq/cm ³)	*	*	*		5.5×10^{-10}
		平均濃度(Bq/cm ³)	*	*	*	*	Bq/cm ³
東大	原子炉棟	最高濃度(Bq/cm ³)	*	*	*		7.0×10^{-7}
		平均濃度(Bq/cm ³)	*	*	*	*	Bq/cm ³
NDC	照射後試験棟(F棟)	最高濃度(Bq/cm ³)	*	*	*		4.7×10^{-11}
		平均濃度(Bq/cm ³)	*	*	*	*	$\sim 1.0 \times 10^{-10}$ Bq/cm ³

3 - 1 - 3 排気中の全 α 放射能測定結果

測定者	施設名	項目	放出状況				主な放出核種及びDL
			4月	5月	6月	平均	
核管セ	開発棟	最高濃度(Bq/cm ³)	*	*	*		Pu, U 1.0 × 10 ⁻¹¹ Bq/cm ³
		平均濃度(Bq/cm ³)	*	*	*	*	
		放出量 実測分(GBq)	0	0	0	計 0	
		不検出分(GBq)	微	微	微	計 微	
ンタ!	新分析棟	最高濃度(Bq/cm ³)	*	*	*		Pu, U 1.2 × 10 ⁻¹¹ Bq/cm ³
		平均濃度(Bq/cm ³)	*	*	*	*	
		放出量 実測分(GBq)	0	0	0	計 0	
		不検出分(GBq)	微	微	微	計 微	
原子力機構原研	燃料サイクル安全工学研究施設(NUCEF)	最高濃度(Bq/cm ³)	*	*	*		Pu 1.3 × 10 ⁻¹¹ Bq/cm
		平均濃度(Bq/cm ³)	*	*	*	*	
		放出量 実測分(GBq)	0	0	0	計 0	
		不検出分(GBq)	微	微	微	計 微	
原子力機構サイクル工研	プルトニウム燃料第一開発室、プルトニウム燃料第二開発室、プルトニウム燃料第三開発室、プルトニウム廃棄物処理開発施設	最高濃度(Bq/cm ³)	*	*	*		Pu 1.5 × 10 ⁻¹⁰ Bq/cm ³
		平均濃度(Bq/cm ³)	*	*	*	*	
		放出量 実測分(GBq)	0	0	0	計 0	
		不検出分(GBq)	6.2 × 10 ⁻⁵	5.6 × 10 ⁻⁵	5.3 × 10 ⁻⁵	計 1.7 × 10 ⁻⁴	

3 - 2 排 水

3 - 2 - 1 排水中の放射性核種分析結果

測定者	評価対象	排出基準
施設者	月平均濃度	法令値

(主要放出核種)

測定者	排水溝	項目	放出状況				分析核種及びDL
			4月	5月	6月	平均	
(注1) 原 子 力 機 構 原 科 研	第 1	平均濃度 (Bq/cm ³)	*	*	*	*	⁶⁰ Co 2.4×10 ⁻³ ～ 2.8×10 ⁻³ Bq/cm ³
		実測分 (MBq)	0	0	0	計 0	
		不検出分 (MBq)	微	微	4.0×10 ⁻²	計 4.0×10 ⁻²	
	第 2	平均濃度 (Bq/cm ³)	2.4×10 ⁻³	7.7×10 ⁻²	3.6×10 ⁻²	4.2×10 ⁻²	³ H 8.1×10 ⁻² ～ 2.0×10 ⁻¹ Bq/cm ³
		実測分 (MBq)	9.3×10 ²	4.4×10 ⁴	2.2×10 ⁴	計 6.7×10 ⁴	
		不検出分 (MBq)	1.0×10	8.7	8.7×10	計 1.1×10 ²	
	第 3	平均濃度 (Bq/cm ³)	*	*	*	*	¹⁴ C 1.0×10 ⁻¹ ～ 1.2×10 ⁻¹ Bq/cm ³
		実測分 (MBq)	0	0	0	計 0	
		不検出分 (MBq)	1.0×10 ²	5.4×10 ²	3.6×10 ²	計 1.0×10 ³	
		平均濃度 (Bq/cm ³)	6.8×10 ⁻⁶	2.1×10 ⁻⁵	1.3×10 ⁻⁵	1.4×10 ⁻⁵	⁶⁰ Co 2.3×10 ⁻³ ～ 3.2×10 ⁻³ Bq/cm ³
		実測分 (MBq)	8.7×10 ⁻²	3.2×10 ⁻¹	2.3×10 ⁻¹	計 6.4×10 ⁻¹	
		不検出分 (MBq)	2.6	1.2×10	7.6	計 2.2×10	
		平均濃度 (Bq/cm ³)	*	*	*	*	¹³⁷ Cs 1.9×10 ⁻³ ～ 3.3×10 ⁻³ Bq/cm ³
		実測分 (MBq)	0	0	0	計 0	
		不検出分 (MBq)	2.6	1.1×10	6.5	計 2.0×10	
		平均濃度 (Bq/cm ³)	*	*	*	*	⁶⁰ Co 2.7×10 ⁻³ ～ 3.2×10 ⁻³ Bq/cm ³
		実測分 (MBq)	0	0	0	計 0	
		不検出分 (MBq)	微	5.9×10 ⁻²	微	計 5.9×10 ⁻²	

測定者	排水溝	項目	放出状況				分析核種及びDL
			4月	5月	6月	平均	
(注2) 原子力機構サイクル工研	第2	平均濃度 (Bq/cm ³)	※	※	※	※	Pu (α)
		放出量 実測分 (MBq)	0	0	0	計0	3.7×10^{-5}
		不検出分 (MBq)	微	微	4.5×10^{-3}	計 4.5×10^{-3}	Bq/cm ³
		平均濃度 (Bq/cm ³)	※	※	※	※	U
		放出量 実測分 (MBq)	0	0	0	計0	1.0×10^{-4}
		不検出分 (MBq)	微	微	微	計微	Bq/cm ³
(注3) 原子力機構	北地区	平均濃度 (Bq/cm ³)	1.8×10^{-2}	1.1×10^{-1}	8.4×10^{-2}	6.0×10^{-2}	³ H
		放出量 実測分 (MBq)	1.2×10^3	4.5×10^3	2.7×10^3	計 8.4×10^3	7.0×10^{-2}
		不検出分 (MBq)	0	0	3.4×10^{-1}	計 3.4×10^{-1}	Bq/cm ³
		平均濃度 (Bq/cm ³)	※	※	※	※	⁶⁰ Co
		放出量 実測分 (MBq)	0	0	0	計0	2.4×10^{-3}
		不検出分 (MBq)	5.1×10^{-1}	2.8	1.9	計5.2	Bq/cm ³
		平均濃度 (Bq/cm ³)	※	※	※	※	¹³⁷ Cs
		放出量 実測分 (MBq)	0	0	0	計0	2.8×10^{-3}
		不検出分 (MBq)	5.1×10^{-1}	2.5	2.0	計5.0	Bq/cm ³
		平均濃度 (Bq/cm ³)	※	※	※	※	⁶⁰ Co
大洗	南地区	放出量 実測分 (MBq)	0	0	0	計0	1.8×10^{-3}
		不検出分 (MBq)	微	微	微	計微	Bq/cm ³
		平均濃度 (Bq/cm ³)	※	※	※	※	¹³⁷ Cs
		放出量 実測分 (MBq)	0	0	0	計0	1.8×10^{-3}
		不検出分 (MBq)	微	微	微	計微	Bq/cm ³
		平均濃度 (Bq/cm ³)	※	※	※	※	
(注4) 原那子力機構珂	貯水槽	平均濃度 (Bq/cm ³)	※			※	³ H
		放出量 実測分 (MBq)	0	0	0	計0	4.7×10^{-2}
		不検出分 (MBq)	3.7×10^{-1}	0	0	計 3.7×10^{-1}	Bq/cm ³

測定者	排水溝	項目	放出状況				分析核種及びDL
			4月	5月	6月	平均	
(注5)原電	東海発電所	平均濃度(Bq/cm ³)	*	*	*	*	⁶⁰ Co
		放出量 実測分(MBq)	0	0	0	計 0	8.2×10^{-3}
		不検出分(MBq)	1.0	1.4	1.8	計 4.2	Bq/cm ³
		平均濃度(Bq/cm ³)	*	*	*	*	¹³⁷ Cs
		放出量 実測分(MBq)	0	0	0	計 0	7.6×10^{-3}
		不検出分(MBq)	9.3×10^{-1}	1.2	1.7	計 3.8	Bq/cm ³
		平均濃度(Bq/cm ³)	*	*	*	*	¹⁵² Eu
		放出量 実測分(MBq)	0	0	0	計 0	4.0×10^{-2}
		不検出分(MBq)	4.8	6.4	8.9	計 2.0×10	Bq/cm ³
		平均濃度(Bq/cm ³)	*	*	*	*	¹⁵⁴ Eu
		放出量 実測分(MBq)	0	0	0	計 0	2.4×10^{-2}
		不検出分(MBq)	2.9	4.0	5.0	計 1.2×10	Bq/cm ³
電	東海第二発電所	平均濃度(Bq/cm ³)	1.2×10^{-2}	4.1×10^{-3}	5.6×10^{-3}	7.7×10^{-3}	³ H
		放出量 実測分(MBq)	6.6×10^4	1.4×10^4	2.4×10^4	計 1.0×10^5	5.0×10^{-2}
		不検出分(MBq)	4.7×10^{-1}	0	0	計 4.7×10^{-1}	Bq/cm ³
		平均濃度(Bq/cm ³)	*	*	*	*	⁵⁴ Mn
		放出量 実測分(MBq)	0	0	0	計 0	7.2×10^{-3}
		不検出分(MBq)	7.1	3.7	4.4	計 1.5×10	Bq/cm ³
		平均濃度(Bq/cm ³)	*	*	*	*	⁵⁸ Co
		放出量 実測分(MBq)	0	0	0	計 0	7.2×10^{-3}
		不検出分(MBq)	7.1	3.6	4.6	計 1.5×10	Bq/cm ³
		平均濃度(Bq/cm ³)	*	*	*	*	⁶⁰ Co
		放出量 実測分(MBq)	0	0	0	計 0	8.2×10^{-3}
		不検出分(MBq)	8.5	4.0	4.9	計 1.7×10	Bq/cm ³

測定者	排水溝	項目	放出状況				分析核種及びDL
			4月	5月	6月	平均	
原電	東海第二発電所	平均濃度(Bq/cm ³)				*	⁸⁹ Sr
		放出量実測分(MBq)	(3ヶ月合成試料)			計0	7.2×10^{-4}
		不検出分(MBq)				計1.2	Bq/cm ³
	廃水ポンンド	平均濃度(Bq/cm ³)				*	⁹⁰ Sr
		放出量実測分(MBq)	(3ヶ月合成試料)			計0	6.8×10^{-5}
		不検出分(MBq)				計 1.4×10^{-1}	Bq/cm ³
JCOC	廃水ポンンド	平均濃度(Bq/cm ³)	*	*	*	*	U
		放出量実測分(MBq)	0	0	0	計0	7.4×10^{-4}
		不検出分(MBq)	2.0×10^{-1}	1.0×10^{-1}	2.0×10^{-1}	計 5.0×10^{-1}	Bq/cm ³
	排水ポンンド	平均濃度(Bq/cm ³)	*	*	*	*	Th, Pa
		放出量実測分(MBq)	0	0	0	計0	1.1×10^{-3}
		不検出分(MBq)	3.0×10^{-1}	1.5×10^{-1}	3.0×10^{-1}	計 7.5×10^{-1}	Bq/cm ³
（注6）三菱	排水ポンンド	平均濃度(Bq/cm ³)	*	*	*	*	U
		放出量実測分(MBq)	0	0	0	計0	4.0×10^{-4}
		不検出分(MBq)	1.4	1.6	1.7	計4.7	Bq/cm ³
	排水貯槽	平均濃度(Bq/cm ³)	*	*	*	*	Th, Pa
		放出量実測分(MBq)	0	0	0	計0	1.0×10^{-3}
		不検出分(MBq)	3.5	4.1	4.4	計 1.2×10	Bq/cm ³
原燃	排水貯槽	平均濃度(Bq/cm ³)		*		*	U
		放出量実測分(MBq)	0	0	0	計0	4.0×10^{-4}
		不検出分(MBq)	0	微	0	計微	Bq/cm ³
	排水貯槽	平均濃度(Bq/cm ³)		*		*	Th, Pa
		放出量実測分(MBq)	0	0	0	計0	1.0×10^{-3}
		不検出分(MBq)	0	微	0	計微	Bq/cm ³

測定者	排水溝	項目	放出状況				分析核種及びDL
			4月	5月	6月	平均	
(注7) N D C	排水貯槽	平均濃度 (Bq/cm ³)	1.5×10^{-4}	*		1.5×10^{-4}	¹³⁷ Cs
		放出量 実測分 (MBq)	5.9×10^{-3}	0	0	計 5.9×10^{-3}	1.4×10^{-4}
		不検出分 (MBq)	0	微	0	計 微	Bq/cm ³
		平均濃度 (Bq/cm ³)	2.9×10^{-4}	*		2.2×10^{-4}	⁶⁰ Co
		放出量 実測分 (MBq)	1.2×10^{-2}	0	0	計 1.2×10^{-2}	1.4×10^{-4}
		不検出分 (MBq)	0	微	0	計 微	Bq/cm ³
		平均濃度 (Bq/cm ³)	*	*		*	⁵⁸ Co
		放出量 実測分 (MBq)	0	0	0	計 0	1.0×10^{-4}
		不検出分 (MBq)	微	微	0	計 微	Bq/cm ³
		平均濃度 (Bq/cm ³)	*	*		*	U
原燃工	排水ポンンド	放出量 実測分 (MBq)	0	0	0	計 0	1.2×10^{-3}
		不検出分 (MBq)	4.8×10^{-2}	4.8×10^{-2}	0	計 9.6×10^{-2}	Bq/cm ³
		平均濃度 (Bq/cm ³)	*	*	*	*	U
		放出量 実測分 (MBq)	0	0	0	計 0	3.4×10^{-4}
		不検出分 (MBq)	3.9×10^{-1}	3.4×10^{-1}	3.9×10^{-1}	計 1.1	Bq/cm ³
(注8) 三菱マテリアル	排水貯槽	平均濃度 (Bq/cm ³)	*	*	*	*	Th, Pa
		放出量 実測分 (MBq)	0	0	0	計 0	8.4×10^{-4}
		不検出分 (MBq)	9.7×10^{-1}	8.5×10^{-1}	9.7×10^{-1}	計 2.8	Bq/cm ³
		平均濃度 (Bq/cm ³)	*			*	U
		放出量 実測分 (MBq)	0	0	0	計 0	1.2×10^{-3}
		不検出分 (MBq)	6.0×10^{-2}	0	0	計 6.0×10^{-2}	Bq/cm ³
		平均濃度 (Bq/cm ³)	*			*	Th, Pa
		放出量 実測分 (MBq)	0	0	0	計 0	4.4×10^{-3}
		不検出分 (MBq)	2.2×10^{-1}	0	0	計 2.2×10^{-1}	Bq/cm ³

測定者	排水溝	項目	放出状況				分析核種及びDL
			4月	5月	6月	平均	
第一化学	調整槽	平均濃度 (Bq/cm ³)	1.1	1.1	1.0	1.1	³ H
		放出量 実測分 (MBq)	2.8×10^3	2.1×10^3	2.7×10^3	計 7.5×10^3	2.0×10^{-2}
		不検出分 (MBq)	0	0	0	計 0	Bq/cm ³
		平均濃度 (Bq/cm ³)	1.4	1.4	1.5	1.4	¹⁴ C
		放出量 実測分 (MBq)	3.7×10^3	2.8×10^3	4.1×10^3	計 1.1×10^4	2.0×10^{-2}
		不検出分 (MBq)	0	0	0	計 0	Bq/cm ³
(注9)住友鉱山	屋外排水槽	平均濃度 (Bq/cm ³)	*			*	U
		放出量 実測分 (MBq)	0	0	0	計 0	7.4×10^{-4}
		不検出分 (MBq)	8.2×10^{-2}	0	0	計 8.2×10^{-2}	Bq/cm ³
		平均濃度 (Bq/cm ³)	*			*	Th, Pa
		放出量 実測分 (MBq)	0	0	0	計 0	1.1×10^{-3}
		不検出分 (MBq)	1.2×10^{-1}	0	0	計 1.2×10^{-1}	Bq/cm ³

(注1) 原子力機構原研

第1：希釈倍率 2.4×10^3 倍。
 第2：希釈倍率 1.7×10^2 倍。
 第3：希釈倍率 1.4×10 倍。

(注2) 原子力機構サイクル工研

第2：Pu (α) 及びUは月合成試料。

(注3) 原子力機構大洗

北地区：希釈倍率 4.4×10^2 倍。

(注4) 原子力機構那珂

貯水槽：希釈倍率 1.0×10^3 倍。5月、6月は排水の放出なし。

(注5) 原電

東海発電所：希釈倍率 2.8×10 倍。

東海第二発電所：希釈倍率 6.4×10^3 倍。

³Hは月合成試料。

⁸⁹Sr, ⁹⁰Srは3ヶ月合成試料。

(注6) 三菱原燃

排水貯槽：4月、6月は排水の放出なし。

(注7) NDC：6月は排水の放出なし。

(注8) 三菱マテリアル：5月、6月は排水の放出なし。

(注9) 住友鉱山：5月、6月は排水の放出なし。

3-2-1' 排水中の放射性核種分析結果

測定者	排水溝	項目	放出状況				分析核種及びDL
			4月	5月	6月	平均	
県	原子力機構 原科研 (第1)	濃度 (Bq/cm ³)	*	*	*	*	⁶⁰ Co 1.1×10^{-4} Bq/cm ³
		採水月日	4.3	5.2	6.4	*	
	〃 (第2)	濃度 (Bq/cm ³)	*	*	4.7×10^{-3}	³ H 3.9×10^{-3} 3.7×10^{-3} Bq/cm ³	
		採水月日	4.3	5.2	6.4		
		濃度 (Bq/cm ³)	*	*	*		
		採水月日	4.16	5.17	6.18		
		濃度 (Bq/cm ³)	*	*	*	⁶⁰ Co 1.1×10^{-4} Bq/cm ³	
		採水月日	4.3	5.2	6.4		
		濃度 (Bq/cm ³)	*	*	*		
		採水月日	4.16	5.17	6.18		
	〃 (第3)	濃度 (Bq/cm ³)	*	*	*	¹³⁷ Cs 1.1×10^{-4} Bq/cm ³	
		採水月日	4.3	5.2	6.4		
		濃度 (Bq/cm ³)	*	*	*		
		採水月日	4.16	5.17	6.18		
原子力機構 サイクル工研 (第2)	濃度 (Bq/cm ³)	*	*	*	*	*	⁶⁰ Co 1.1×10^{-4} Bq/cm ³
		採水月日	4.11	5.9	6.13	*	
	濃度 (Bq/cm ³)	*	*	*	*	*	^U 3.7×10^{-4} Bq/cm ³
		採水月日	4.3	5.2	6.4	*	
		採水月日	4.3	5.2	6.4	*	Pu (α) 3.7×10^{-5} Bq/cm ³
原子力機構 大洗 (北地区)	濃度 (Bq/cm ³)	*	*	*	*	*	³ H 3.7×10^{-3} Bq/cm ³
		採水月日	4.16	5.17	6.18	*	

測定者	排水溝	項目	放出状況				分析核種及びDL
			4月	5月	6月	平均	
原子力機構 大洗 (北地区)	濃度 (Bq/cm ³)	度	*	*	*	*	⁶⁰ Co 1.1×10^{-4} Bq/cm ³
		採水月日	4.16	5.17	6.18	*	
	濃度 (Bq/cm ³)	度	*	*	*	*	¹³⁷ Cs 1.1×10^{-4} Bq/cm ³
		採水月日	4.16	5.17	6.18	*	
原電 (東海) 県	濃度 (Bq/cm ³)	度	*	*	*	*	⁶⁰ Co 3.0×10^{-4} Bq/cm ³
		採水月日	4.3	5.2	6.4	*	
	濃度 (Bq/cm ³)	度	*	*	*	*	
		採水月日	4.16	5.17	6.18	*	
	濃度 (Bq/cm ³)	度	*	*	*	*	¹³⁷ Cs 3.7×10^{-4} Bq/cm ³
		採水月日	4.3	5.2	6.4	*	
		濃度 (Bq/cm ³)	*	*	*	*	
		採水月日	4.16	5.17	6.18	*	
原電 (東海第二) 県	濃度 (Bq/cm ³)	度	*	*	*	*	³ H 3.7×10^{-3} Bq/cm ³
		採水月日	4.3	5.2	6.4	*	
	濃度 (Bq/cm ³)	度	*	*	*	*	
		採水月日	4.16	5.17	6.18	*	
	濃度 (Bq/cm ³)	度	*	*	*	*	⁵⁴ Mn 5.0×10^{-4} Bq/cm ³
		採水月日	4.3	5.2	6.4	*	
		濃度 (Bq/cm ³)	*	*	*	*	
		採水月日	4.16	5.17	6.18	*	
	濃度 (Bq/cm ³)	度	*	*	*	*	⁶⁰ Co 3.0×10^{-4} Bq/cm ³
		採水月日	4.3	5.2	6.4	*	
		濃度 (Bq/cm ³)	*	*	*	*	
		採水月日	4.16	5.17	6.18	*	

測定者	排水溝	項目	放出状況				分析核種 及びDL
			4月	5月	6月	平均	
県	原電 (東海第二)	濃度(Bq/cm ³)	*	*	*	*	¹³⁷ Cs 3.7×10^{-4} Bq/cm ³
		採水月日	4.3	5.2	6.4		
		濃度(Bq/cm ³)	*	*	*	*	U 3.7×10^{-4} Bq/cm ³
		採水月日	4.16	5.17	6.18		
県	J C O	濃度(Bq/cm ³)	*	*	*	*	U 3.7×10^{-4} Bq/cm ³
		採水月日	4.12	5.17	6.7		
	三菱原燃	濃度(Bq/cm ³)	*	*	*	*	U 3.7×10^{-4} Bq/cm ³
		採水月日	4.20	5.30	6.28		
	原燃工	濃度(Bq/cm ³)	*	*	*	*	U 3.7×10^{-4} Bq/cm ³
		採水月日	4.23	5.15	6.22		
	(注) N D C	濃度(Bq/cm ³)	2.1×10^{-4}	*	1.1 × 10 ⁻⁴	⁶⁰ Co 1.1×10^{-4} Bq/cm ³	
		採水月日	4.19	5.30			
		濃度(Bq/cm ³)	*	*	*	⁵⁸ Co 1.9×10^{-4} Bq/cm ³	
		採水月日	4.19	5.30			
		濃度(Bq/cm ³)	*	*	*	¹³⁷ Cs 1.9×10^{-4} Bq/cm ³	
		採水月日	4.19	5.30			
県	第一化学	濃度(Bq/cm ³)	2.3	2.2	2.0	2.2	³ H 2.0×10^{-2} Bq/cm ³
		採水月日	4.3	5.23	6.4		
		濃度(Bq/cm ³)	1.3	1.1	1.1	1.2	¹⁴ C 2.0×10^{-2} Bq/cm ³
		採水月日	4.3	5.23	6.4		

(注) N D C : 6月の排水の放出なし。

測定者	排水溝	項目	放出状況				分析核種及びDL
			4月	5月	6月	平均	
水戸原子力事務所	原子力機構原科研 (第1)	濃度(Bq/cm ³)	*	*	*	*	⁶⁰ Co 1.4×10^{-4} Bq/cm ³
		採水月日	4.18	5.23	6.16	*	
	〃(第2)	濃度(Bq/cm ³)	*	*	*	*	³ H 2.0×10^{-2} Bq/cm ³
		採水月日	4.18	5.23	6.16	*	
		濃度(Bq/cm ³)	*	*	*	*	¹⁴ C 2.0×10^{-2} Bq/cm ³
		採水月日	4.18	5.23	6.16	*	
		濃度(Bq/cm ³)	*	*	*	*	⁶⁰ Co 1.4×10^{-4} Bq/cm ³
		採水月日	4.18	5.23	6.16	*	
		濃度(Bq/cm ³)	*	*	*	*	¹³⁷ Cs 1.3×10^{-4} Bq/cm ³
		採水月日	4.18	5.23	6.16	*	
第一化学	〃(第3)	濃度(Bq/cm ³)	*	*	*	*	⁶⁰ Co 1.4×10^{-4} Bq/cm ³
		採水月日	4.11	5.9	6.13	*	
		濃度(Bq/cm ³)	*	*	*	*	³ H 2.0×10^{-2} Bq/cm ³
	原子力機構大洗 (北地区)	濃度(Bq/cm ³)	*	*	*	*	⁶⁰ Co 1.4×10^{-4} Bq/cm ³
		採水月日	4.16	5.14	6.11	*	
		濃度(Bq/cm ³)	*	*	*	*	¹³⁷ Cs 1.3×10^{-4} Bq/cm ³
		採水月日	4.16	5.14	6.11	*	
		濃度(Bq/cm ³)	7.5	3.5	9.6	6.9	³ H 2.0×10^{-2} Bq/cm ³
		採水月日	4.18	5.21	6.8		
		濃度(Bq/cm ³)	5.0×10^{-2}	9.6×10^{-2}	5.4×10^{-2}	6.6×10^{-2}	¹⁴ C 2.0×10^{-2} Bq/cm ³
		採水月日	4.18	5.21	6.8		

測定者	排水溝	項目	放出状況				分析核種 及びDL
			4月	5月	6月	平均	
水戸原子力事務所	原電(東海)	濃度(Bq/cm ³)	*	*	*	*	³ H 2.0×10^{-2} Bq/cm ³
		採水月日	4.20	5.23	6.18		
		濃度(Bq/cm ³)	*	*	*	*	⁶⁰ Co 1.4×10^{-4} Bq/cm ³
	〃(東海第二)	採水月日	4.20	5.23	6.18		
		濃度(Bq/cm ³)	*	*	*	*	¹³⁷ Cs 1.3×10^{-4} Bq/cm ³
		採水月日	4.20	5.23	6.18		
福島県立環境監視センター	原電(東海)	濃度(Bq/cm ³)	*	*	*	*	³ H 2.0×10^{-2} Bq/cm ³
		採水月日	4.20	5.23	6.18		
		濃度(Bq/cm ³)	*	*	*	*	⁵⁴ Mn 1.3×10^{-4} Bq/cm ³
	〃(東海第二)	採水月日	4.20	5.23	6.18		
		濃度(Bq/cm ³)	*	*	*	*	⁶⁰ Co 1.4×10^{-4} Bq/cm ³
		採水月日	4.20	5.23	6.18		
茨城県立環境監視センター	原電(東海)	濃度(Bq/cm ³)	*	*	*	*	¹³⁷ Cs 1.3×10^{-4} Bq/cm ³
		採水月日	4.20	5.23	6.18		
		濃度(Bq/cm ³)	*	*	*	*	
	〃(東海第二)	採水月日	4.20	5.23	6.18		
		濃度(Bq/cm ³)	*	*	*	*	
		採水月日	4.20	5.23	6.18		

3 - 2 - 1" 排水中の放射性核種分析結果

(その他検出された核種)

測定者	排水溝	項目	放出状況				分析核種及びDL
			4月	5月	6月	平均	
(注1) 原子力機構原科研	第 1	平均濃度 (Bq/cm ³)	1.3×10^{-7}				²³² Th 2.9×10^{-4} Bq/cm ³
		放出量(実測分) (MBq)	1.2×10^{-2}			計 1.2×10^{-2}	
	第 2	平均濃度 (Bq/cm ³)	9.5×10^{-7}				⁵¹ Cr 1.6×10^{-2} Bq/cm ³
		放出量(実測分) (MBq)	3.8×10^{-1}			計 3.8×10^{-1}	
研	第 3	平均濃度 (Bq/cm ³)				1.4×10^{-9}	⁹⁰ Sr 6.9×10^{-5} Bq/cm ³
		放出量(実測分) (MBq)				計 2.3×10^{-3}	
		平均濃度 (Bq/cm ³)		1.6×10^{-1}			³ H 7.1×10^{-2} Bq/cm ³
(注2) 原電	東海発電所	平均濃度 (Bq/cm ³)		2.4×10^{-3}	3.3×10^{-3}		³ H 5.0×10^{-2} Bq/cm ³
		放出量(実測分) (MBq)		1.1×10	2.0×10	計 3.1×10	

(注1) 原子力機構原科研

第1 : 希釈倍率 2.4×10^3 倍²³²Th : 第4研究棟からの廃液第2 : 希釈倍率 1.7×10^2 倍⁵¹Cr : JRR-4からの廃液⁹⁰Sr : JRR-3からの廃液第3 : 希釈倍率 1.4×10 倍³H : 核融合炉物理用中性子源施設からの廃液

(注2) 原電

東海発電所 : 希釈倍率 2.8×10 倍³Hは月合成試料

参考) 排液中又は排水中の濃度限度

試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転に関する規則等の規定に基づき、線量限度等を定める告示

(昭和63年7月26日科学技術庁告示第20号、平成12年12月26日科学技術庁第15号により一部改正)

核種	濃度限度 (注1) (Bq/cm ³)	核種	濃度限度 (Bq/cm ³)	核種	濃度限度 (Bq/cm ³)
³ H	6×10 (注2)	⁸⁹ Sr	3×10 ⁻¹	¹³⁷ Cs	9×10 ⁻²
¹⁴ C	2	⁹⁰ Sr	3×10 ⁻²	¹⁴⁴ Ce	2×10 ⁻¹
²² Na	3×10 ⁻¹	⁹⁵ Zr	9×10 ⁻¹	¹⁹² Ir	6×10 ⁻¹
³⁵ S	1	⁹⁵ Nb	1	²³² Th	4×10 ⁻³
⁵¹ Cr	2×10	^{99m} Tc	4×10	²³⁴ Th	2×10 ⁻¹
⁵⁴ Mn	1	¹⁰⁶ Ru	1×10 ⁻¹	²³⁷ Np	9×10 ⁻³
⁵⁷ Co	4×10	^{110m} Ag	3×10 ⁻¹	²³⁹ Pu	4×10 ⁻³
⁵⁸ Co	1	¹²⁹ I	9×10 ⁻³	U	2×10 ⁻²
⁵⁹ Fe	4×10 ⁻¹	¹³¹ I	4×10 ⁻²	²⁴¹ Am	5×10 ⁻³
⁶⁰ Co	2×10 ⁻¹	¹³⁴ Cs	6×10 ⁻²	⁸⁷ Y	2

(注1) 濃度限度は3ヶ月平均濃度であり、³H以外の核種はその核種において最も低い値である。

(注2) 水としての濃度限度。有機物(メタンを除く)としての濃度限度は2×10Bq/cm³。

3 - 2 - 2 排水中の全 β 放射能測定結果

測定者	評価対象	判断基準
施設者	月最高濃度 月平均濃度	2×10^{-2} Bq/cm ³ 4×10^{-3} Bq/cm ³
県 水戸原子力事務所	測定毎濃度	2×10^{-2} Bq/cm ³

測定者	排水溝	項目	放出状況				主な放出核種及びDL
			4月	5月	6月	平均	
原子力機構原研	第1	最高濃度(Bq/cm ³)	*	*	*		⁶⁰ Co
		平均濃度(Bq/cm ³)	*	*	*	*	2.1×10^{-5} Bq/cm ³
	第2	最高濃度(Bq/cm ³)	*	*	*		⁶⁰ Co, ¹³⁷ Cs
		平均濃度(Bq/cm ³)	*	*	*	*	2.1×10^{-5} Bq/cm ³
	第3	最高濃度(Bq/cm ³)	*	*	*		⁶⁰ Co
		平均濃度(Bq/cm ³)	*	*	*	*	2.2×10^{-5} Bq/cm ³
(注1)原子力機構研	第1	最高濃度(Bq/cm ³)	*	*	*		
		平均濃度(Bq/cm ³)	*	*	*	*	U
		放出量(MBq)	0	0	0	計0	1.8×10^{-4} Bq/cm ³
		不検出分(MBq)	1.2×10^{-2}	9.2×10^{-3}	2.4×10^{-2}	計 4.5×10^{-2}	
原大子力機構洗	北地区	最高濃度(Bq/cm ³)	*	*	*		⁶⁰ Co, ¹³⁷ Cs
		平均濃度(Bq/cm ³)	*	*	*	*	2.0×10^{-4} Bq/cm ³
(注2)原那子力機構珂	貯水槽	最高濃度(Bq/cm ³)	*				全 β
		平均濃度(Bq/cm ³)	*			*	5.2×10^{-3} Bq/cm ³
第一化学	調整槽	最高濃度(Bq/cm ³)	*	*	*		全 β
		平均濃度(Bq/cm ³)	*	*	*	*	2.0×10^{-4} Bq/cm ³

(注1) 原子力機構サイクル工研：希釈倍率 1.6×10^2 倍

第1排水溝は連続採取による合成試料

(注2) 原子力機構那珂：希釈倍率 1.0×10^3 倍

5, 6月は排水の放出なし。

3-2-2' 排水中の全β放射能測定結果

測定者	排水溝	項目	放出状況			
			4月	5月	6月	平均
県	原子力機構原科研 (第 1)	濃度(Bq/cm ³)	*	3.3×10 ⁻⁴	*	2.4×10 ⁻⁴
		採水月日	4.3	5.2	6.4	
	(第 2)	濃度(Bq/cm ³)	2.2×10 ⁻⁴	*	4.2×10 ⁻⁴	2.9×10 ⁻⁴
		採水月日	4.3	5.2	6.4	
	(第 3)	濃度(Bq/cm ³)	2.0×10 ⁻⁴	2.7×10 ⁻⁴	4.0×10 ⁻⁴	2.3×10 ⁻⁴
		採水月日	4.16	5.17	6.18	
原子力機構 サイクル工研 (第 1)	濃度(Bq/cm ³)	*	*	2.8×10 ⁻⁴	6.6×10 ⁻⁴	
		採水月日	4.11	5.9	6.13	
	(第 2)	濃度(Bq/cm ³)	5.8×10 ⁻⁴	7.9×10 ⁻⁴	6.2×10 ⁻⁴	9.4×10 ⁻⁴
		採水月日	4.3	5.2	6.14	
原子力機構大洗 (北地区)	濃度(Bq/cm ³)	2.0×10 ⁻⁴	*	*	2.0×10 ⁻⁴	
		採水月日	4.16	5.17	6.18	
	三菱原燃	濃度(Bq/cm ³)	6.6×10 ⁻⁴	6.9×10 ⁻⁴	5.7×10 ⁻⁴	6.4×10 ⁻⁴
		採水月日	4.20	5.30	6.28	
原燃工	濃度(Bq/cm ³)	4.1×10 ⁻⁴	7.4×10 ⁻⁴	4.1×10 ⁻⁴	5.2×10 ⁻⁴	
		採水月日	4.23	5.15	6.22	
	J C O	濃度(Bq/cm ³)	2.3×10 ⁻⁴	*	2.5×10 ⁻⁴	2.3×10 ⁻⁴
		採水月日	4.12	5.17	6.7	
第一化学会	(注1) N D C	濃度(Bq/cm ³)	4.4×10 ⁻⁴	3.2×10 ⁻⁴	2.5×10 ⁻⁴	
		採水月日	4.19	5.30		
	(注2) 住友鉱山	濃度(Bq/cm ³)	6.7×10 ⁻⁴	3.0×10 ⁻⁴	2.2×10 ⁻⁴	4.0×10 ⁻⁴
		採水月日	4.3	5.23	6.4	

(注1) N D C: 6月は排水の放出なし。

(注2) 住友鉱山: 5, 6月は排水の放出なし。

測定者	排水溝	項目	放出状況			
			4月	5月	6月	平均
水戸原子力事務所	原子力機構原科研 (第 1)	濃度(Bq/cm ³)	*	*	*	*
		採水月日	4.18	5.23	6.16	
	〃 (第 2)	濃度(Bq/cm ³)	*	*	*	*
		採水月日	4.18	5.23	6.16	
	〃 (第 3)	濃度(Bq/cm ³)	*	*	*	*
		採水月日	4.11	5.9	6.13	
原子力事務所	原子力機構サイクル工研 (第 1)	濃度(Bq/cm ³)	9.6×10^{-4}	*	4.3×10^{-4}	5.3×10^{-4}
		採水月日	4.20	5.22	6.14	
	原子力機構大洗 (北地区)	濃度(Bq/cm ³)	*	*	*	*
		採水月日	4.16	5.14	6.11	
三井原燃	第一化学	濃度(Bq/cm ³)	*	*	*	*
		採水月日	4.18	5.21	6.8	
	J C O	濃度(Bq/cm ³)	*	*	2.1×10^{-4}	2.0×10^{-4}
		採水月日	4.18	5.24	6.19	
原燃工	原燃工	濃度(Bq/cm ³)	*	*	*	*
		採水月日	4.20	5.24	6.8	

3-2-3 再処理施設排水中の放射性核種分析結果

測定者	評価対象	判断基準
施設者	3ヶ月放出量	保安規定に定める3ヶ月当たりの最大放出量
県	測定毎濃度	保安規定に定める最大放出濃度

測定者	排水溝	項目	放出状況				分析核種及びDL
			4月	5月	6月	平均	
原子力機構サイクル工研	再処理施設	平均濃度(Bq/cm ³)	1.2×10 ³	1.0×10 ³	2.5×10 ²	9.9×10 ²	³ H
		放出量 実測分(MBq)	3.4×10 ⁶	3.0×10 ⁶	2.9×10 ⁵	計 6.7×10 ⁶	3.7
		不検出分(MBq)	0	0	0	計 0	Bq/cm ³
		平均濃度(Bq/cm ³)	*	*	*	*	⁸⁹ Sr
		放出量 実測分(MBq)	0	0	0	計 0	2.2×10 ⁻³
		不検出分(MBq)	6.1	6.3	2.5	計 1.5×10	Bq/cm ³
		平均濃度(Bq/cm ³)	*	*	*	*	⁹⁰ Sr
		放出量 実測分(MBq)	0	0	0	計 0	1.1×10 ⁻³
		不検出分(MBq)	3.0	3.2	1.3	計 7.5	Bq/cm ³
		平均濃度(Bq/cm ³)	*	*	*	*	⁹⁵ Zr
		放出量 実測分(MBq)	0	0	0	計 0	2.5×10 ⁻³
		不検出分(MBq)	6.9	7.2	2.9	計 1.7×10	Bq/cm ³
		平均濃度(Bq/cm ³)	*	*	*	*	⁹⁵ Nb
		放出量 実測分(MBq)	0	0	0	計 0	1.8×10 ⁻³
		不検出分(MBq)	5.0	5.2	2.1	計 1.2×10	Bq/cm ³
		平均濃度(Bq/cm ³)	*	*	*	*	¹⁰³ Ru
		放出量 実測分(MBq)	0	0	0	計 0	1.1×10 ⁻³
		不検出分(MBq)	3.0	3.2	1.3	計 7.5	Bq/cm ³
		平均濃度(Bq/cm ³)	*	*	*	*	¹⁰⁶ Ru- ¹⁰⁶ Rh
		放出量 実測分(MBq)	0	0	0	計 0	3.2×10 ⁻²
		不検出分(MBq)	8.8×10	9.2×10	3.7×10	計 2.2×10 ²	Bq/cm ³

測定者	排水溝	項目	放出状況				分析核種 及びDL
			4月	5月	6月	平均	
原子力機構	再処理施設	平均濃度(Bq/cm ³)	*	*	*	*	¹²⁹ I
		放出量 実測分(MBq)	0	0	0	計 0	1.4×10^{-3}
		不検出分(MBq)	3.9	4.0	1.6	計 9.5	Bq/cm ³
		平均濃度(Bq/cm ³)	*	*	*	*	¹³¹ I
		放出量 実測分(MBq)	0	0	0	計 0	1.8×10^{-3}
		不検出分(MBq)	5.0	5.2	2.1	計 1.2×10	Bq/cm ³
		平均濃度(Bq/cm ³)	*	*	*	*	¹³⁴ Cs
		放出量 実測分(MBq)	0	0	0	計 0	1.1×10^{-3}
		不検出分(MBq)	3.0	3.2	1.3	計 7.5	Bq/cm ³
		平均濃度(Bq/cm ³)	*	*	*	*	¹³⁷ Cs
サイクル工研	理	放出量 実測分(MBq)	0	0	0	計 0	1.8×10^{-3}
		不検出分(MBq)	5.0	5.2	2.1	計 1.2×10	Bq/cm ³
	施設	平均濃度(Bq/cm ³)	*	*	*	*	¹⁴¹ Ce
		放出量 実測分(MBq)	0	0	0	計 0	2.2×10^{-3}
		不検出分(MBq)	6.1	6.3	2.5	計 1.5×10	Bq/cm ³
	設	平均濃度(Bq/cm ³)	*	*	*	*	¹⁴⁴ Ce - ¹⁴⁴ Pr
		放出量 実測分(MBq)	0	0	0	計 0	2.2×10^{-2}
		不検出分(MBq)	6.1×10	6.3×10	2.5×10	計 1.5×10^2	Bq/cm ³
	平均濃度(Bq/cm ³)		1.6×10^{-4}	1.8×10^{-4}	5.7×10^{-5}	1.5×10^{-4}	Pu (α)
	放出量 実測分(MBq)		4.4×10^{-1}	5.2×10^{-1}	6.6×10^{-2}	計 1.0	
	不検出分(MBq)		0	0	0	計 0	3.7×10^{-5}

(注) ⁸⁹Sr, ⁹⁰Sr, ¹²⁹I 及び Pu (α) は月合成試料

測定者	排水溝	項目	放出状況				分析核種及びDL
			4月	5月	6月	平均	
県 原子力機構 サイクル工研 (再処理施設)		濃度(Bq/cm ³)	2.5×10 ²	5.5×10 ²	2.1×10 ²	5.2×10 ²	³ H
		採水月日	4.16	5.11	6.5		3.7×10 ⁻³ Bq/cm ³
		濃度(Bq/cm ³)	1.2×10 ³	5.8×10 ²	3.3×10 ²		
		採水月日	4.27	5.30	6.8		
		濃度(Bq/cm ³)	*	*	*		⁹⁵ Zr
		採水月日	4.16	5.11	6.5		3.7×10 ⁻³ Bq/cm ³
		濃度(Bq/cm ³)	*	*	*		
		採水月日	4.27	5.30	6.8		
		濃度(Bq/cm ³)	*	*	*		⁹⁵ Nb
		採水月日	4.16	5.11	6.5		3.7×10 ⁻³ Bq/cm ³
		濃度(Bq/cm ³)	*	*	*		
		採水月日	4.27	5.30	6.8		
		濃度(Bq/cm ³)	*	*	*	*	¹⁰⁶ Ru
		採水月日	4.16	5.11	6.5		7.4×10 ⁻³ Bq/cm ³
		濃度(Bq/cm ³)	*	*	*		
		採水月日	4.27	5.30	6.8		
		濃度(Bq/cm ³)	*	*	*		¹³¹ I
		採水月日	4.16	5.11	6.5		1.0×10 ⁻² Bq/cm ³
		濃度(Bq/cm ³)	*	*	*		
		採水月日	4.27	5.30	6.8		
		濃度(Bq/cm ³)	*	*	*		¹³⁴ Cs
		採水月日	4.16	5.11	6.5		1.1×10 ⁻³ Bq/cm ³
		濃度(Bq/cm ³)	*	*	*		
		採水月日	4.27	5.30	6.8		

測定者	排水溝	項目	放出状況				分析核種及びDL
			4月	5月	6月	平均	
県 原子力機構 サイクル工研 (再処理施設)	濃度 (Bq/cm ³)	度	*	*	*	*	¹³⁷ Cs 2.2×10^{-4} Bq/cm ³
		採水月日	4.16	5.11	6.5	*	
		度	*	*	*	*	
		採水月日	4.27	5.30	6.8	*	
		度	*	*	*	*	¹⁴⁴ Ce 1.1×10^{-2} Bq/cm ³
		採水月日	4.16	5.11	6.5	*	
		度	*	*	*	*	
		採水月日	4.27	5.30	6.8	*	
		度	2.8×10^{-4}	1.3×10^{-4}	1.4×10^{-4}		1.3×10^{-4} 3.7×10^{-5} Bq/cm ³
		採水月日	4.16	5.11	6.5		
		度	*	1.6×10^{-4}	*		
		採水月日	4.27	5.30	6.8		

参考 法令値

核燃料物質の加工の事業に関する規則等の規定に基づき、線量限度等を定める件（平成12年12月26日科学技術庁告示第13号、平成12年12月26日科学技術庁告示第18号により一部改正）第9条第2～4項（再処理施設に適用）

海洋放出に起因する線量限度は3ヶ月につき250マイクロシーベルトとするに基づき、原子力機構サイクル工研再処理施設保安規定では、次表のとおり放出の基準を定めている。

なお、本基準の「1年間の最大放出量」で放射性液体廃棄物を海洋へ放出した場合の実効線量は、年間約5.4マイクロシーベルトに相当する。また、「3ヶ月当たりの最大放出量」は、「1年間の最大放出量」の4分の1に当たる。「最大放出濃度」及び「1日当たりの最大放出量」は、これらを守るための日常の運転管理に係る基準である。

区分	最大放出濃度 (Bq/cm ³)	1日当たりの最大放出品量(GBq)	3ヶ月当たりの最大放出品量(GBq)	1年間の最大放出品量(GBq)
全α放射能	3.0×10^{-2}	1.1×10^{-2}	1.0	4.1
全β放射能 (³ Hを除く)	1.2×10	3.7	2.4×10^2	9.6×10^2
⁸⁹ Sr	(注1) 2.3×10^{-1}	(注2) 7.0×10^{-2}	4.1	1.6×10
⁹⁰ Sr	(注1) 4.8×10^{-1}	(注2) 1.4×10^{-1}	8.1	3.2×10
⁹⁵ Zr - ⁹⁵ Nb	5.9×10^{-1}	1.7×10^{-1}	1.0×10	4.1×10
¹⁰³ Ru	9.3×10^{-1}	2.7×10^{-1}	1.6×10	6.4×10
¹⁰⁶ Ru - ¹⁰⁶ Rh	7.4	2.1	1.3×10^2	5.1×10^2
¹³⁴ Cs	8.5×10^{-1}	2.5×10^{-1}	1.5×10	6.0×10
¹³⁷ Cs	7.8×10^{-1}	2.3×10^{-1}	1.4×10	5.5×10
¹⁴¹ Ce	8.1×10^{-2}	2.4×10^{-2}	1.5	5.9
¹⁴⁴ Ce - ¹⁴⁴ Pr	1.7	5.2×10^{-1}	3.0×10	1.2×10^2
³ H	2.5×10^4	7.4×10^3	4.7×10^5	1.9×10^6
¹²⁹ I	(注1) 3.7×10^{-1}	(注2) 1.1×10^{-1}	6.7	2.7×10
¹³¹ I	1.6	5.2×10^{-1}	3.0×10	1.2×10^2
Pu (α)	(注1) 3.0×10^{-2}	(注2) 1.1×10^{-2}	5.9×10^{-1}	2.3

(注1) 1ヶ月平均1日最大放出濃度

(注2) 1ヶ月平均1日最大放出量

3 - 2 - 4 再処理施設排水中の全β放射能測定結果

測定者	評価対象	再処理排水に係わる低減化目標値
施設者	月最高濃度	10 Bq/cm ³
	月平均濃度	4 Bq/cm ³
県	測定毎濃度	10 Bq/cm ³

測定者	排水溝	項目	放出状況				主な放出核種及びDL
			4月	5月	6月	平均	
原子力機構サイクル工研	再処理施設	最高濃度(Bq/cm ³)	*	*	*		2.2×10 ⁻² Bq/cm ³
		平均濃度(Bq/cm ³)	*	*	*	*	
		放出実測分(MBq)	0	0	0	計0	
		不検出分(MBq)	6.1×10	6.3×10	2.5×10	計1.5×10 ²	

測定者	排水溝	項目	放出状況			
			4月	5月	6月	平均
県	原子力機構サイクル工研 (再処理施設)	濃度(Bq/cm ³)	*	*	*	*
		採水月日	4.16	5.11	6.5	
		濃度(Bq/cm ³)	*	*	*	*
		採水月日	4.27	5.30	6.8	

3-2-5 排水中の全 γ 放射能連続測定結果

測定者	排水溝	項目	放出状況				
			4月	5月	6月	平均	
県	原子力機構 原科研 (第2)	降雨時	最高濃度 (Bq/cm ³)	1.5×10^{-1}	8.0×10^{-2}	7.3×10^{-2}	
			平均濃度 (Bq/cm ³)	*	*	*	*
		降雨時以外	最高濃度 (Bq/cm ³)	*	*	*	
			平均濃度 (Bq/cm ³)	*	*	*	*
	原子力機構 サイクル工研 (再処理施設)	排水中期	最高濃度 (Bq/cm ³)	*	*	*	
			平均濃度 (Bq/cm ³)	*	*	*	*
	原子力機構 大洗 (北地区)	降雨時	最高濃度 (Bq/cm ³)	*	1.3×10^{-1}	*	
			平均濃度 (Bq/cm ³)	*	*	*	*
		降雨時以外	最高濃度 (Bq/cm ³)	*	*	*	
			平均濃度 (Bq/cm ³)	*	*	*	*
原電 (東海第二)	降雨時	最高濃度 (Bq/cm ³)	*	*	*		
		平均濃度 (Bq/cm ³)	*	*	*	*	
	降雨時以外	最高濃度 (Bq/cm ³)	*	*	*		
		平均濃度 (Bq/cm ³)	*	*	*	*	

(注) 3ヶ月の平均は時間値を合計して平均をとる計算方法にて算出

参考1 原子力機構サイクル工研再処理排水環境影響詳細調査結果

1. 調査目的

再処理施設低レベル廃液の海洋放出に伴う同海域における放射能水準の変動を詳細に把握するため、放出口を中心とした一定海域について海水の放射性物質濃度の調査を行う。

2. 調査方法

放出口周辺、東西3km、南北10kmの海域において表層30地点で採水し、全 β 放射能（30地点）、トリチウム（30地点）、 ^{137}Cs （7地点）について分析する。

本調査は、原則として毎月上旬に定期的に実施する他、排水中の全 β 放射能濃度が、 $6.11\text{Bq}/\text{cm}^3$ （注）（= $6110\text{Bq}/\text{L}$ ）を超えた場合に実施する。

（注） $6.11\text{Bq}/\text{cm}^3$ ：再処理排水濃度の一層の低減化を図ることが望ましいとの観点から、昭和53年6月に茨城県と当時の動力炉・核燃料開発事業団で確認した努力目標値。

3. 調査結果

当期の調査は、4月4日、5月8日及び6月5日に実施した。

その結果、上記海域の海水中放射性物質濃度の当期間の平均値は、全 β 放射能について検出限界値（ $0.04\text{Bq}/\text{L}$ ）未満、トリチウムについて検出限界値（ $40\text{Bq}/\text{L}$ ）未満、 ^{137}Cs について検出限界値（ $0.004\text{Bq}/\text{L}$ ）未満であった。

なお、放出排水の全 β 放射能濃度が、 $6.11\text{Bq}/\text{cm}^3$ （= $6110\text{Bq}/\text{L}$ ）を超えることはなかった。

(3) 採水地点別濃度 (3ヶ月平均値)

採水地点	全 β 放射能	トリチウム	^{137}Cs
	(Bq/L)	(Bq/L)	(Bq/L)
1	*	*	*
2	*	*	
3	*	*	
4	*	*	
5	*	*	
6	*	*	
7	*	*	
8	*	*	
9	*	*	*
10	*	*	
11	*	*	
12	*	*	
13	*	*	*
19	*	*	*
20	*	*	
21	*	*	*
22	*	*	
23	*	*	
24	*	*	
25	*	*	
26	*	*	
27	*	*	
28	*	*	
29	*	*	
30	*	*	*
放出点	*	*	*


注1. 検出限界値：全 β 放射能 0.04 Bq/L

トリチウム 40 Bq/L

^{137}Cs 0.004 Bq/L

2. 放出点：放出口周辺5地点(14～18)の平均値

環境影響詳細調査計画図



参考2 主要施設運転状況

事業所名	施設名	4月	5月	6月
(注1) 原子力機構 原科研	J R R - 2	残存施設の維持管理		
	J R R - 3	4/20 運転	5/7 運転	6/1 6/11 運転
原子力機構 サイクル 工研	再処理施設	5/23 運転		
原子力機構 大洗	J M T R	施設定期検査		
	H T T R	5/3 運転	5/21 施設定期検査	
	高速実験炉 「常陽」	4/12 運転	5/8 5/14 運転	5/14 施設定期検査
(注2) 原電	東海発電所	廃止措置		
	東海第二発電所	定期検査 4/21	5/18 運転	

(注1) 原科研

J R R - 2 : 平成8年12月19日に共同利用運転を終了し解体工事に着手。原子炉本体を密封するとともに周辺機器の撤去を終了し、平成16年4月より残存施設の維持管理中。

(注2) 原電

東海発電所 : 平成10年3月31日 発電(運転)停止

平成13年12月4日 廃止措置着手

東海第二発電所 : 平成19年4月21日 原子炉起動

再処理施設処理状況（せん断処理について記載）

処理期間	対象発電所名	炉型式 (PWR,BWR又はATR)	処理量 (T)	平均燃焼度 (MWD/T)	冷却日数 (年)
平成19年4月9日 ～5月9日	(独)日本原子力研究開発機構 ふげん発電所	A T R (MOX燃料タイプB)	3.1	16,500	19.6～21.8
計			3.1		

別表 1 環境試料の核種濃度検出限界

項目	単位	³ H	¹⁴ C	⁵⁴ Mn	⁵⁸ Co	⁶⁰ Co	⁹⁰ Sr	⁹⁵ Zr	⁹⁵ Nb	¹⁰⁶ Ru	¹³¹ I	¹³⁷ Cs	¹⁴⁴ Ce	¹⁵² Eu	¹⁵⁴ Eu	U	Pu
塵 埃	mBq/m ³			0.1		0.1			0.15	0.1	1		0.1	1			0.00015
降下塵	Bq/m ²		0.4		0.4	0.15	0.7	0.4	4		0.4	4					
牛 乳	Bq/L					0.04					0.2	0.4					
野 菜	Bq/kg・生					0.04					0.4	0.4					
精 米	Bq/kg・生		2			0.04					0.4						
陸 土	Bq/kg・乾			1		1					10	1	10				
陸 水	Bq/L	20		0.008		0.008					0.02		0.004	0.02		0.1	
海 水	Bq/L	20		0.008		0.008	0.004	0.04	0.02	0.02	0.004	0.02					
海 底 土	Bq/kg・乾			1		1	0.4	2	0.9	6		0.4	6				0.04
海 產 物	Bq/kg・生			0.2		0.2	0.04	0.4	0.2	0.8		0.2	0.8				0.002
排 水 口 及 邊 砂	Bq/kg・乾			1	1	1	0.2				1		1	5	3	20	0.04
排 近 土																	

別表2 排水中の全 β ・全 γ 検出限界

(1) 全 β 検出限界

測定項目	区分	単位	検出限界	備考
排 水	淡 水	Bq/cm ³	2×10^{-2}	再 处 理
			2×10^{-4}	そ の 他

(2) 全 γ 検出限界

排 水 溝 名	単 位	検 出 限 界
原 子 力 機 構 原 科 研 (第 2)	Bq/cm ³	2×10^{-2}
原 子 力 機 構 サイ 克 ル 工 研 (再 处 理)		2×10^{-1}
原 子 力 機 構 大 洗		6×10^{-2}
原 電 (東海第二)		1×10^{-2}

別表3 排気の不検出分放出量算出方法

事業所名	施設名	核種等	算出方法
原子力機構原研	J R R - 2	^3H	$\text{Q} \times \text{D L}$
	J R R - 3	希ガス	✓
		^3H	✓
	J R R - 4	希ガス	✓
	N S R R	✓	✓
		^{131}I	✓
	燃料試験施設	希ガス	✓
		^{131}I	✓
	燃料サイクル 安全工学研究施設 (NUCEF)	希ガス	✓
		^{131}I	✓
		Pu	✓
原子力機構 サイクル工研	プルトニウム燃料第一、第二 第三開発施設、プルトニウム 廃棄物処理開発施設	$\alpha(\text{Pu})$	$\text{Q} \times \text{D L}$
	再処理施設	主排気筒	希ガス
			^3H
			^{14}C
			^{131}I
	再処理施設	第1付属排気筒	^{129}I
			希ガス
			^3H
			^{14}C
			^{131}I
	再処理施設	第2付属排気筒	^{129}I
			^{85}Kr
			^3H
			^{14}C
			^{131}I
	高レベル放射性物質研究施設 (CPF)	^{129}I	希ガス
			^3H
			^{131}I

事業所名	施設名	核種等	算出方法
原子力機構大洗	J M T R	希ガス	$Q \times D L$
	H T T R	希ガス	ク
		^{131}I	ク
	照射燃料集合体試験施設 (FMF)	3H	ク
		希ガス	Q (ピンクパンチャー時) $\times D L$
		^{131}I	$Q \times D L$
	高速実験炉「常陽」	希ガス	ク
		^{131}I	ク
原子力機構那珂	J T - 60	3H	(中性子発生量)
原電	東海発電所	^{60}Co	$Q \times D L$
		^{137}Cs	ク
	東海第二発電所	希ガス	ク
		^{131}I	ク
住友鉱山	技術センター	U	ク
J C O	第1管理棟(No.1)	ク	ク
	ク(No.2)	ク	ク
	第2管理棟	ク	ク
	第4管理棟	ク	ク
	固体廃棄物処理棟	ク	ク
	第3管理棟	ク	ク
三菱原燃	転換工場	ク	ク
	成形工場	ク	ク
	第1廃棄物処理所	ク	ク
	第2廃棄物処理所	ク	ク
	燃料加工試験棟	ク	ク
ND C	照射後試験棟	希ガス	ク
		^{131}I	ク
	化学分析棟	ク	ク
		β	ク
	ウラン棟	U	ク
	燃料試験棟	ク	ク
	材料試験棟	β	ク

事 業 所 名	施 設 名	核 種 等	算 出 方 法
第一 化 学	集 合 排 気 棟	^3H ^{14}C	Q (開放系での取扱い時間における排気量) × D L + (実験動物投与放射能量) × (呼吸中排泄割合)
	第 4 棟 排 気 棟	^3H ^{14}C	
	那 珂 湊 第 1 研 究 棟	β	(使用済放射能量)
	那 珂 湊 第 2 研 究 棟	々	々
東 大	原 子 炉 棟	希ガス	(積算出力) × (放出割合)
	ラ イ ナ ツ ク 棟	$^{13}\text{N} + ^{15}\text{O}$	々
東 北 大	ホ ッ ト ラ ボ 棟	β	$Q \times D L$
日 本 核 燃	照 射 後 試 験 施 設	希ガス	々
核 管 セ ン タ 一	開 発 棟	α (Pu,U)	々
	新 分 析 棟	々	々
原 燃 工	加 工 工 場	U	々
	廃 棟 物 处 理 棟	々	々
	H T R 燃 料 製 造 施 設	々	々
日 撃	R I 棟	β	々
三 亜 マ テ リ ア ル	開 発 試 験 第 I 棟	U	々
	開 発 試 験 第 II 棟	々	々
	開 発 試 験 第 IV 棟	β	々

注) Q : 測定箇所における排気量

D L : 検出限界

別表4 排水の不検出分放出量算出方法

事 業 所 名	施 設 名	核 種 等	算 出 方 法
原 子 力 機 構 原 科 研	第 1	^{60}Co	$Q \times D L$
		^3H	〃
		^{14}C	〃
		^{60}Co	〃
		^{137}Cs	〃
	第 2	^{60}Co	〃
		全 β	〃
		Pu	〃
	再 处 理 施 設	U	〃
		^3H	〃
		^{89}Sr	〃
		^{90}Sr	〃
		^{95}Zr	〃
		^{95}Nb	〃
		^{103}Ru	〃
		$^{106}\text{Ru} - ^{106}\text{Rh}$	〃
		^{129}I	〃
		^{131}I	〃
		^{134}Cs	〃
		^{137}Cs	〃
		$^{144}\text{Ce} - ^{144}\text{Pr}$	〃
		^{141}Ce	〃
		Pu	〃
		全 β	〃
原 子 力 機 構 サ イ ク ル 工 研	北 地 区	^3H	〃
		^{60}Co	〃
		^{137}Cs	〃
	南 地 区	^{60}Co	〃
		^{137}Cs	〃
原 子 力 機 構 那 珂	貯 水 槽	^3H , 全 β	〃
原 电	東 海 発 电 所	^{60}Co	〃
		^{137}Cs	〃
		^{152}Eu	〃
		^{154}Eu	〃

事 業 所 名	施 設 名	核 種 等	算 出 方 法
原 電	東 海 第 二 発 電 所	^3H	$Q \times D\text{L}$
		^{54}Mn	〃
		^{58}Co	〃
		^{60}Co	〃
		^{89}Sr	〃
		^{90}Sr	〃
J C O	廃 水 ポ ン ド	U	〃
		Th, Pa	〃
三 菱 原 燃	排 水 ポ ン ド	U	〃
		Th, Pa	〃
	排 水 貯 槽 (燃 料 加 工 試 験 棟)	U	〃
		Th, Pa	〃
N D C	排 水 貯 槽	^{58}Co	〃
		^{60}Co	〃
		^{137}Cs	〃
		U	〃
原 燃 工	排 水 ポ ン ド	U	〃
		Th, Pa	〃
三 菱 マ テ リ ア ル	排 水 貯 槽	U	〃
		Th, Pa	〃
第 一 化 学	調 整 槽	^3H	〃
		^{14}C	〃
住 友 鉱 山	屋 外 排 水 槽	U	〃
		Th, Pa	〃

(注) Q : 測定箇所における排水量

D L : 検出限界

<用語・記号等の解説>

1 *

測定データの全てが検出限界未満の濃度

2 -

欠測値

3 休止施設等

排気・排水口から放射性物質を含む排気又は排水の放出が全くない月は、最高濃度、平均濃度の欄は空欄（“ ”）に、放出量は“0”（ゼロ）。

4 ／（スラント）

(1) 測定対象外

(2) 「その他検出された核種」が検出されない月及び3ヶ月平均濃度

5 測定結果の表記法

測定結果は原則として2桁とする。

放出源情報の測定結果は、原則として1位及び小数1位の2数字と10のべき数とする。

6 最高濃度（最大、最高値）

(1) 連続測定の場合

ア 空間線量（MS, MP）

「最大」は1時間値の最高値

イ 排気（希ガス等）

1日値（24時間平均値）の最高濃度

ウ 排水（全γ）

1時間値の最高濃度

(2) 連続採取、定期的測定の場合

排気（全β, ³H, ¹³¹I, U, Pu等）、排水（全β）は測定値の最高濃度

7 平均濃度（平均）

(1) 連続測定の場合

ア 空間線量（MS, MP）

1時間値の単純平均値

イ 排気（希ガス等）

月平均値は1日値（24時間平均値）に排気量で重みを付けた加重平均値

ウ 排水（全γ）

1時間値の単純月間平均値

(2) 連続採取、定期的な測定の場合

排気（全β, ³H, ¹³¹I, U, Pu等）、排水（全β）は測定値に排気、排水量で重みを付けた加重平均値

(3) バッチ測定の場合

排水（核種分析）の月平均値は測定値に排水量で重みを付けた加重平均値

- (4) 測定値の一部に検出限界未満がある場合、推定濃度（ある根拠によって推定した値又は検出限界値、ただし、排水（全 γ ）は“0”）排気、排水量で重みを付けた加重平均値
- (5) 排気、排水口から放射性物質を含む排気又は排水の放出が全くない月は、最高濃度、平均濃度の欄は空欄（“ ”）に、放出量は“0”（ゼロ）。

8 3ヶ月平均濃度（平均）

- (1) 放出源情報については3ヶ月加重平均値とし（施設者に限る）、その他については単純平均した値。
- (2) 検出限界未満“*”は推定濃度又は検出限界（環境項目）として平均。ただし、希釈効果がある場合は、希釈効果を考慮した値として平均し、希釈倍率を記載。
また、3ヶ月すべてが“*”の場合には3ヶ月平均値も“*”
- (3) 排気・排水が1ヶ月間放出が全くないときは、この月も値は0として計算。
- (4) 3ヶ月のうち1ヶ月でも欠測値“-”があった場合には平均値を求めず。

9 放出量

- (1) 放出量は測定された量（実測分）と検出限界未満で推定した量（不検出分）に分けて記載。

（2）不検出分

測定した値が検出限界未満の場合には「推定濃度」（ある根拠によって推定した値又は検出限界値）と排気・排出量より求めた値

- (3) “微”：不検出分として求めた値が次に定める場合

項目	核種等	微と表示する限度
排気・排水	全 β , Pu	0.004MBq／月未満
	上記以外	0.04MBq／月未満

- (4) 放出量の3ヶ月総計

- ① 月毎の放出量の和を実測分、不検出分別に記載
- ② 不検出分に“微”がある場合、“微”は加算しない。ただし、3ヶ月全てが“微”又は“微”と0のみの場合は“微”。

10 放射性核種分析

排気・排水又は環境試料中に含まれる放射性核種の種類と量（濃度）を調べること。

本報告では、ゲルマニウム半導体検出器を用いた機器分析によってセシウム-137・ヨウ素-131などを、放射化学分析によってストロンチウム-90・プルトニウムを、液体シンチレーション測定装置を用いた分析によってトリチウム・炭素-14などをそれぞれ測定している。

11 主要放出核種

原子力施設から放出される放射性核種は、施設の種類・使用方法によって決まるので、その核種を把握しておけば放出の概略や異常の有無が判断できるとされる放出量が多い核種。

12 その他検出された核種

主要放出核種以外の検出された核種（検出された場合は報告することになっている）。

放出源における測定結果の記載については次のとおり

- (1) 検出された月のみ記載。検出されない月又は3ヶ月平均濃度は“／”（スラント）を記載。
- (2) 測定値の一部に検出限界未満がある場合の平均濃度は、不検出分を0とした加重平均値。

13 検出限界 (D L)

排気、排水の測定箇所における検出限界。

なお、最高濃度及び平均濃度はいずれも放出口における濃度に換算しているため、これらの値を下回る場合もある。

14 n e

測定結果が全て検出限界未満のため、線量評価せず。

15 平常の変動幅

- (1) 主　　旨…………平常時におけるモニタリングによって得られたデータは種々の要因で変動するが、その変動の幅を用いて、調査検討を要するデータを客観的に見出す。
- (2) 算出方法…………過去のデータをもとにバックグラウンド放射能（自然放射能及び過去の核実験等によるもの）の平均値に標準偏差の3倍値（ 3σ ）を加減して上限と下限を定める。なお、過去のデータが少なく、このような統計処理が適当でない場合は、最大値と最小値をもって上下限とする。
M P、M Sの空間線量率については、同様に東海、大洗地区ごとに、平常の変動幅の上限を統計的に求めた後、評価の分かりやすさなどの点から、統一的に100nGy/時としている。
- (3) 調査検討を要するデータの選択と措置……平常の変動幅の上限を超えたものについて、試料採取、処理、分析、測定等原因の詳細な調査検討を行う。
- (4) 見直し…………従来の傾向として、バックグラウンドレベルは経年に変動が見られるので、平常の変動幅は適宜見なおしを行う。

<本報告書の解説>

環境放射線の監視の目的は、東海・大洗地区にある原子力施設周辺の環境保全を図るとともに、公衆の安全と健康を確保するため、原子力事業所の平常稼動時において、

(1) 周辺公衆の線量を推定評価し、線量限度を十分に下回っているかどうかを確認する。

(線量推定評価)

(2) 環境における放射線と放射性物質の水準及び分布の長期的変動を把握する。 (長期的変動調査)

(3) 放射性物質の予期しない放出による環境への影響を早期に把握する。 (短期的変動調査)

ことを目的とし、「茨城県環境放射線監視計画」により、測定地点・頻度・測定者等が定められている。(表1 参照)

なお、本計画は施設の増設や国のモニタリング指針等の改正に伴い、適宜見直しを行っている。

この監視計画に基づき県・国及び各原子力事業所が測定した結果を取りまとめたものが、本報告書である。

以下に、各測定項目の解説を示す。

I 短期的変動調査（3ヶ月毎）

1 環境における測定結果

原子力施設の敷地外での測定結果を示す。(なお、敷地内であっても周辺監視区域境界は「環境における測定結果」として取り扱う。以下同様。)

1-1 空間γ線量率測定結果

1-1-1 モニタリングステーション

固定放射線観測局で24時間連続測定している測定結果から、その月の1時間平均値及び最高値を示す。

※ 放射線測定装置と気象観測装置等が設置されているのがモニタリングステーション、放射線測定装置のみがモニタリングポスト。

1-1-2 モニタリングポスト

モニタリングステーションと同じ。

1-2 大気中放射能測定結果

1-2-1 大気塵埃中の放射性核種分析結果

集塵器で吸引した大気中の塵埃中に含まれる放射性物質の核種分析結果を示す。

1-2-2 降下塵中の放射性核種分析結果

大型水盤に降下した雨水や塵等に含まれる放射性物質の核種分析結果を示す。

1-3 農畜産物中の放射能測定結果

1-3-1 牛乳（原乳）中の放射性核種分析結果

乳牛から採乳した原乳中の¹³¹Iの分析結果を示す。

1-4 海洋における放射能測定結果

1-4-1 海水中の放射性核種分析結果

海水に含まれる³Hの分析結果を示す。

2 敷地内における測定結果

原子力施設の敷地内での測定結果を示す。以下同様。

2-1 空間γ線量率測定結果

2-1-1 モニタリングステーション

24時間連続測定している測定結果から、その月の1時間平均値及び最高値を示す。

2-1-2 モニタリングポスト

モニタリングステーションと同じ。

2-2 大気中放射能測定結果

2-2-1 大気塵埃中の放射性核種分析結果

吸塵器で吸引した大気中の塵埃に付着した放射性物質の核種分析結果を示す。

3 放出源における測定結果

原子力事業所の各施設から放出される排気・排水についての測定結果を示す。

3-1 排 気

3-1-1 排気中の放射性核種分析結果

各原子力事業所の主な施設から放出される排気中の主要放出核種の核種分析結果を示す。

3-1-1' 排気中の放射性核種分析結果（その他検出された核種）

主要放出核種以外で検出された核種について、その分析結果を示す。

3-1-2 排気中の全β放射能測定結果

各原子力事業所の施設から放出される排気中の全β測定結果を示す。

3-1-2' 排気中の全β放射能測定結果

各原子力事業所の主要施設から放出される排気中の全β測定結果を示す。

3-1-3 排気中の全α放射能測定結果

各原子力事業所の施設から放出される排気中の全α測定結果を示す。

3-2 排 水

3-2-1 排水中の放射性核種分析結果

各原子力事業所の排水溝から放出される排水中の主要放出核種の核種分析結果を示す。

3-2-1' 排水中の放射性核種分析結果

県が測定した原子力事業所の主な排水溝から放出される排水中の核種分析結果を示す。

3-2-1'' 排水中の放射性核種分析結果（その他検出された核種）

主要放出核種以外で検出された核種について、その分析結果を示す。

3-2-2 排水中の全β放射能測定結果

各原子力事業所の排水溝から放出される排水中の全β測定結果を示す。

3-2-3 再処理施設排水中の放射性核種分析結果

原子力機構サイクル工研再処理施設保安規定で定められている核種についての核種分析結果を示す。

3－2－4 再処理施設排水中の全β放射能測定結果

原子力機構サイクル工研再処理排水の全β測定結果を示す。

3－2－5 排水中の全γ放射能連続測定結果

県が連続測定した主要排水溝の排水中の全ガンマ測定結果を示す。

II 長期的変動調査結果（6ヶ月毎）

1 環境における測定結果

1－1 空間γ線量率測定結果

1－1－1 サーベイ

定点で定期的に測定した線量率の測定結果を示す。

1－1－2 積算線量

3ヶ月間連続して測定した線量の2回分（半年分）の測定結果を示す。

1－2 漁網表面吸収線量率の測定結果

船で一定期間曳航した漁網のガンマ及びベータの測定結果を示す。

1－3 大気中放射能測定結果

1－3－1 降下塵中の放射性核種分析結果

大型水盤中に落下した雨水や塵等に含まれる放射性物質の核種分析結果を示す。

1－4 陸土中の放射能測定結果

1－4－1 土壤中の放射性核種分析結果

畑土等の土壤中に含まれる放射性物質の核種分析結果を示す。

1－4－2 河底土中の放射性核種分析結果

河川の底土中に含まれる放射性物質の核種分析結果を示す。

1－4－3 海岸砂中の放射性核種分析結果

海岸砂中に含まれる放射性物質の核種分析結果を示す。

1－5 陸水中の放射能測定結果

1－5－1 河川水及び湖沼水中の放射性核種分析結果

河川水や湖沼水中に含まれる放射性物質の核種分析結果を示す。

1－5－2 飲料水中の放射性核種分析結果

水道水や井戸水中に含まれる放射性物質の核種分析結果を示す。

1－6 海洋における放射能測定結果

1－6－1 海水中の放射性核種分析結果

海水中に含まれる放射性物質の核種分析結果を示す。

1－6－2 海底土中の放射性核種分析結果

海底土中に含まれる放射性物質の核種分析結果を示す。

1－7 排水口近辺土砂中の放射性核種分析結果

各原子力事業所の排水口近辺の土砂中に含まれる主要放出核種の測定結果を示す。

2 敷地内における測定結果

2-1 空間線量測定結果

2-1-1 積算線量

3ヶ月間連続して測定した線量の2回分（半年分）の測定結果を示す。

III 線量推定結果（1年間）

1 積算線量による外部被ばく線量

1年間の各地点の積算線量値を地域毎に区分し、年間の外部被ばく線量を示す。

2 環境試料中の放射性核種分析結果に基づく成人の預託実効線量

牛乳・葉菜・米・魚介類等の核種分析結果から、成人の預託実効線量を示す。

3 放出源情報に基づく実効線量

3-1 放射性気体廃棄物による実効線量

原子力機構や原電等4事業所における主要施設から放出される年間の総排気量から外部被ばく実効線量並びに内部被ばく預託実効線量を示す。

3-2 放射性液体廃棄物による実効線量

原子力機構や原電等5事業所における主要排水溝から放出される年間の総排水量から内部被ばくによる預託実効線量並びに外部被ばくによる実効線量を示す。

表1 調査目的別測定項目及び頻度

測定項目	測定頻度	対象核種等
1. 線量評価		
積算線量	年 4回	空間 γ
原乳	年 2回	^{90}Sr , ^{131}I , γ 放射体
葉菜	〃	^{90}Sr , ^{131}I , γ 放射体 (収穫時: ホウレン草, ハクサイ, キャベツ)
精米	年 1回	^{90}Sr , ^{14}C (一部), γ 放射体
飲料水	年 2回	^3H
魚類	2種年 2回	^{90}Sr , Pu (一部), γ 放射体 (収穫時: シラス及びヒラメ, カレイ, イシモチ, チダイ, スズキ)
貝類	〃	^{90}Sr , Pu (一部), γ 放射体 (収穫時: アワビ, ハマグリ, コタマ貝, 赤貝, ウバ貝)
海藻類	〃	^{90}Sr , Pu (一部), γ 放射体 (収穫時: ヒジキ, ワカメ, アラメ)
排気	連続	主要放出核種 (施設者)
排水	〃	主要放出核種 (施設者)
2. 短期的変動調査		
空間線量率(ステーション)	連続	空間 γ
空間線量率(ポスト)	〃	空間 γ
塵埃	連続・年 4回	Pu (一部施設者), γ 放射体 (施設者)
降下塵	毎月	^{90}Sr (県), γ 放射体
原乳	年 4回	^{131}I
海水	〃	^3H , (水温, 塩素量)
排気	連続	放出核種 (施設者), 全 β (施設者), 全 α (施設者)
排水	連続・毎月	放出核種・全 β (施設者, 県, 水戸事務所), 全 γ (県)
3. 長期的変動調査		
空間線量率(サーベイ)	年 2回	空間 γ (県, 水戸事務所, 施設者)
積算線量	年 4回	空間 γ
降下塵	毎月	^{90}Sr (県), γ 放射体
土壤	年 2回	γ 放射体
河底土	〃	γ 放射体 (施設者)
海岸砂	〃	γ 放射体
河川水	〃	^3H , γ 放射体 (県, 水戸事務所, 施設者)
湖沼水	〃	^3H , γ 放射体 (施設者)
飲料水	〃	γ 放射体 (施設者), ^3H (第一化学), U (JCO, 三菱原燃, 原燃工)
海水	〃	^{90}Sr , γ 放射体
海底土	〃	^{90}Sr , γ 放射体, 一部 Pu
排水口近辺土砂	〃	主要放出核種
漁網	〃	β 線, γ 線 (共にサーベイメーター表示) (施設者)

※1. γ 放射体 : ^{54}Mn , ^{60}Co , ^{95}Zr , ^{95}Nb , ^{106}Ru , ^{137}Cs , ^{144}Ce 等

2. 海底土中の Pu 測定は、河口及び一部排水口付近の海域のみ。

3. Pu : $^{239}, ^{240}\text{Pu}$

4. 対象核種欄の (), 分担を示し、表示なしは県、施設者による。

事務局：茨城県生活環境部原子力安全対策課
〒310-8555 水戸市笠原町978番6
電話 029-301-2922
FAX 029-301-6002



古紙配合率70%再生紙を使用しています