

ISSN 0912-036X

放監季 2

18 - 3

環境放射線監視季報

(Quarterly Report of Ibaraki Environmental Radiation Monitoring)

第137報 (平成18年度第2四半期)

茨城県
東海地区 環境放射線監視委員会

ま え が き

本県の東海・大洗地区には、原子力発電所をはじめ、使用済核燃料再処理施設、核燃料加工施設、試験研究用原子炉及び核燃料使用施設など各種多様な施設が多数立地しています。

このため、県は東海・大洗地区における原子力施設周辺の環境放射線の監視を民主的に行うため、第三者監視機構として「茨城県東海地区環境放射線監視委員会」を設置し、監視計画を定めています。この計画では、監視の目的を「原子力施設周辺の環境保全を図るとともに、公衆の安全と健康を確保する」ために、

- ・ 周辺公衆の線量を推定評価する
- ・ 環境における放射性物質などの長期的変動を把握する
- ・ 原子力施設からの放射性物質の予期しない放出などの短期的変動を把握する

として、国、県、原子力事業所が分担して実施する監視・測定の項目・頻度や評価方法などを定めています。

関係機関は、この計画に基づき監視・測定を行い、四半期毎に監視委員会に報告を行っています。この報告について、監視委員会の下部組織である評価部会が詳細に検討を行い、その結果を踏まえ、監視委員会が評価を行い、監視季報としてとりまとめております。

季報の内容は次表のとおりです。

季 報	評 価 項 目
第1 四半期	短期的変動調査結果（4～6月）
第2 四半期	短期的変動調査結果（7～9月）、長期的変動調査結果（4～9月）
第3 四半期	短期的変動調査結果（10～12月）
第4 四半期	短期的変動調査結果（1～3月）、長期的変動調査結果（10～3月）、 年間線量の推定結果（4～3月）

本監視季報は、平成18年度第2 四半期における評価項目について、平成18年12月21日に本委員会を開催して評価した結果です。

茨城県東海地区環境放射線監視委員会

委員長（茨城県副知事）川 俣 勝 慶

目 次

I	監視結果の評価	1
II	監視結果の概要	3
II-1	短期的変動調査結果	3
II-2	長期的変動調査結果	8
III	測定結果	11
III-1	短期的変動調査結果	11
1	環境における測定結果	11
1-1	空間 γ 線量率測定結果	11
1-1-1	モニタリングステーション	11
1-1-2	モニタリングポスト	15
1-2	大気中放射能測定結果	19
1-2-1	大気塵埃中の放射性核種分析結果 (^{54}Mn 他)	19
1-2-2	降下塵中の放射性核種分析結果 (^{54}Mn 他)	21
1-3	農畜産物中の放射能測定結果	22
1-3-1	牛乳(原乳)中の放射性核種分析結果 (^{131}I)	22
1-4	海洋における放射能測定結果	22
1-4-1	海水中の放射性核種分析結果 (^3H)	22
2	敷地内における測定結果	23
2-1	空間 γ 線量率測定結果	23
2-1-1	モニタリングステーション	23
2-1-2	モニタリングポスト	23
2-2	大気中放射能測定結果	24
2-2-1	大気塵埃中の放射性核種分析結果 (^{54}Mn 他)	24
3	放出源における測定結果	25
3-1	排 気	25
3-1-1	排気中の放射性核種分析結果	25
3-1-2	排気中の全 β 放射能測定結果	37
3-1-3	排気中の全 α 放射能測定結果	41
3-2	排 水	42
3-2-1	排水中の放射性核種分析結果	42
3-2-2	排水中の全 β 放射能測定結果	55
3-2-3	再処理施設排水中の放射性核種分析結果	59
3-2-4	再処理施設排水中の全 β 放射能測定結果	64
3-2-5	排水中の全 γ 放射能連続測定結果	65

Ⅲ－２	長期的変動調査結果	66
1	環境における測定結果	66
1－1	空間 γ 線量率測定結果	66
1－1－1	サーベイ	66
1－1－2	積算線量	71
1－2	漁網表面吸収線量率の測定結果	80
1－3	大気中放射能測定結果	80
1－3－1	降下塵中の放射性核種分析結果（ ⁵⁴ Mn他）	80
1－4	陸土中の放射能測定結果	83
1－4－1	土壌中の放射性核種分析結果（ ⁵⁴ Mn他）	83
1－4－2	河底土中の放射性核種分析結果（ ⁵⁴ Mn他）	83
1－4－3	海岸砂中の放射性核種分析結果（ ⁵⁴ Mn他）	83
1－5	陸水中の放射能測定結果	85
1－5－1	河川水及び湖沼水中の放射性核種分析結果（ ⁵⁴ Mn他）	85
1－5－2	飲料水中の放射性核種分析結果（ ⁵⁴ Mn他）	85
1－6	海洋における放射能測定結果	86
1－6－1	海水中の放射性核種分析結果（ ⁵⁴ Mn他）	86
1－6－2	海底土中の放射性核種分析結果（ ⁵⁴ Mn他）	88
1－7	排水口近辺土砂中の放射性核種分析結果（ ⁵⁴ Mn他）	92
2	敷地内における測定結果	93
2－1	空間 γ 線量率測定結果	93
2－1－1	積算線量	93
参考1	原子力機構サイクル工研再処理排水環境影響詳細調査結果	94
参考2	主要施設運転状況	97
別表1	環境試料の核種濃度検出限界	99
別表2	排水中の全 β ・全 γ 検出限界	100
別表3	排気の不検出分放出量算出方法	101
別表4	排水の不検出分放出量算出方法	104
	〈用語・記号等の解説〉	106
	〈本報告書の解説〉	108

本季报をご覧になる参考として

106ページに、〈用語・記号等の解説〉

108ページに、〈本報告書の解説〉

を掲載しております。

I 監視結果の評価

茨城県環境放射線監視計画に基づく監視結果は下記のとおりである。

記

1 短期的変動調査結果（平成18年7月～平成18年9月）

全般を通じて、原子力施設周辺環境の放射線及び放射能レベルは、平常の変動幅の上限値を下回っており、異常は認められなかった。原子力施設からの排気、排水中の放射能濃度は、排出基準等を全て下回っていた。

2 長期的変動調査結果（平成18年4月～平成18年9月）

放射能の分布については、従来と特に変わった傾向は認められなかった。

放射能の蓄積の傾向は、認められなかった。

Ⅱ 監視結果の概要

Ⅱ－１ 短期的変動調査結果

評価対象期間：平成18年7月から平成18年9月

短期的変動調査は、原子力施設から平常稼動時に放出される放射性物質の他に、事故等により環境へ放出される放射性物質の有無や環境への影響の有無を早期に把握するために行っている。

1 環境における測定結果

1－1 空間ガンマ線量率測定結果（11～18ページ）

空間の放射線（ガンマ線）の測定は、76地点のモニタリングステーション、モニタリングポストにおいて行っている。評価の対象となっている月平均値は、 $2.9 \times 10^{-2} \mu\text{Gy}/\text{時}$ ～ $5.2 \times 10^{-2} \mu\text{Gy}/\text{時}$ の間にあり、平常の変動幅の上限値である $10 \times 10^{-2} \mu\text{Gy}/\text{時}$ を下回っていた。

なお、1時間値の最大値（県測定の大洗町大貫：9月）も $8.4 \times 10^{-2} \mu\text{Gy}/\text{時}$ と平常の変動幅の上限値である $10 \times 10^{-2} \mu\text{Gy}/\text{時}$ を下回っていた。

一般環境（事業所周辺監視区域境界及び敷地内を除く）

（単位： $10^{-2} \mu\text{Gy}/\text{時}$ ）

地 区 名	月平均値	1時間値の最大値
東海地区<21>（東海村，那珂市，常陸大宮市）	3.0～5.2	7.7（亀下：9月）
日立地区<6>（日立市，常陸太田市）	3.9～4.5	6.8（磯部，留：7月）
ひたちなか地区<8>（ひたちなか市）	3.2～4.9	7.1（常陸那珂：9月）
大洗地区<15>（大洗町，銚田市，茨城町，水戸市（大場，吉沢））	2.9～4.7	8.4（大貫：9月）
比較対照地区<1>（水戸市石川）	4.5～4.7	6.6（7月）

< >内は地点数

注）1時間値の最大値は、いずれも降雨時に観測されたものである。

事業所周辺監視区域境界

（単位： $10^{-2} \mu\text{Gy}/\text{時}$ ）

地 区 名	月平均値	1時間値の最大値
東海地区<14>（原子力機構原科研，原子力機構サイクル工研，原電）	3.4～4.6	7.2（9月）
大洗地区<11>（原子力機構大洗）	3.0～4.2	7.9（9月）

< >内は地点数

注）1時間値の最大値は、いずれも降雨時に観測されたものである。

1-2 大気中放射能測定結果

1-2-1 大気塵埃中の放射性核種分析結果 (^{54}Mn 他) (19~20ページ)

東海村村松など15地点(東海村6地点, ひたちなか市3地点, 日立市1地点, 鉾田市1地点, 茨城町1地点, 大洗町2地点, 水戸市1地点)における測定結果は, 全て不検出であった。

1-2-2 降下塵中の放射性核種分析結果 (^{54}Mn 他) (21ページ)

水戸市石川など3地点における測定結果は, 全て不検出であった。

1-3 農畜産物中の放射能測定結果

1-3-1 牛乳(原乳)中の放射性核種分析結果 (^{131}I) (22ページ)

那珂市豊喰など5地点における測定結果は, 全て不検出であった。

1-4 海洋における放射能測定結果

1-4-1 海水中の放射性核種分析結果 (^3H) (22ページ)

久慈沖(A)など12海域における測定結果は, 全て不検出であった。

2 主な原子力施設の敷地内における測定結果

2-1 空間ガンマ線量率測定結果 (23ページ)

原子力機構サイクル工研, 原子力機構大洗の2地点とも, 評価対象としている月平均値は, $3.2 \times 10^{-2} \mu\text{Gy}/\text{時}$ から $3.5 \times 10^{-2} \mu\text{Gy}/\text{時}$ であり, 平常の変動幅の上限値である $10 \times 10^{-2} \mu\text{Gy}/\text{時}$ を下回っていた。

なお, 1時間値の最大値(原子力機構大洗測定の構内: 9月)も, $7.9 \times 10^{-2} \mu\text{Gy}/\text{時}$ と平常の変動幅の上限値である $10 \times 10^{-2} \mu\text{Gy}/\text{時}$ を下回っていた。

(単位: $10^{-2} \mu\text{Gy}/\text{時}$)

地 区 名	月平均値	1時間値の最大値
東海地区<1>(原子力機構サイクル工研)	3.2~3.3	4.9(7月, 9月)
大洗地区<1>(原子力機構大洗)	3.3~3.5	7.9(9月)

< >内は地点数

注) 1時間値の最大値は, いずれも降雨時に観測されたものである。

2-2 大気中の放射能測定結果

2-2-1 大気塵埃中の放射性核種分析結果 (^{54}Mn 他) (24ページ)

原子力機構原科研, 原子力機構サイクル工研及び原子力機構大洗の3地点とも不検出であった。

3 放出源における測定結果

3-1 排気中の放射能測定結果

排気中に含まれる放射性物質については, 原子力事業者が放射性核種分析, 全ベータ放射能測定, 全アルファ放射能測定を行っている。

主要核種の放射性核種分析結果は, 過去のレベル又はそれ以下であった。全ベータ放射能については過去のレベル又はそれ以下であり, 全アルファ放射能については不検出であった。

3-1-1 放射性核種分析結果（主要核種）（25～35ページ）

測定対象の44排気筒のうち、今期に放出のなかった2排気筒を除いた原子力機構原科研JRR-3，原子力機構サイクル工研再処理施設の主排気筒など42排気筒において希ガス（⁴¹Ar, ⁸⁵Krなど），³Hなど各施設の放出核種を測定したところ下記の15排気筒で検出された。そのうち13排気筒については過去と同レベル又はそれ以下であった。

原子力機構大洗HTTRの³Hの3ヶ月平均濃度は、施設定期検査時のヘリウム循環機のフィルター交換に伴い、過去の最大値を超えて放出されたものであり、管理目標値の600分の1であり過去と同じレベルであった。

原子力機構那珂JT-60実験棟の³Hは、長時間放電実験を多く実施したことにより9月に初めて検出されたが、その値は検出限界程度であった。

（検出状況）

測定者	施設名	核種名	3ヶ月平均濃度 (Bq/cm ³)	3ヶ月平均濃度 過去最大値 (Bq/cm ³)	参考 管理目標値 (Bq/cm ³)
原子力機構 原 科 研	JRR-3	希ガス ³ H	8.5×10 ⁻⁴ 6.2×10 ⁻⁵	4.1×10 ⁻³ 5.3×10 ⁻⁴	6.0×10 ⁻² 6.0×10 ⁻³
	JRR-4	希ガス	1.7×10 ⁻⁴	5.2×10 ⁻⁴	1.1×10 ⁻² 以下
	NSRR	希ガス	1.1×10 ⁻⁴	6.3×10 ⁻⁴	1.9×10 ⁻¹
	燃料試験施設	希ガス	7.9×10 ⁻³	1.4×10 ⁻²	7.8×10 ⁻²
	NUCEF	希ガス ¹³¹ I	9.3×10 ⁻⁴ 5.5×10 ⁻¹⁰	1.5×10 ⁻³ 2.7×10 ⁻⁹	7.4×10 ⁻² 1.5×10 ⁻⁵
原子力機構 サイクル工研	再処理施設・主排気筒	⁸⁵ Kr	2.4×10 ⁻³	9.0	4.1×10
		³ H	2.6×10 ⁻⁴	2.6×10 ⁻³	2.4×10 ⁻¹
		¹²⁹ I	3.7×10 ⁻⁸	6.7×10 ⁻⁷	7.8×10 ⁻⁷
原子力機構 大 洗	JMTR	希ガス	3.6×10 ⁻²	1.0×10 ⁻¹	2.0×10 ⁻¹
	HTTR	³ H	3.0×10 ⁻⁵	2.5×10 ⁻⁵	1.8×10 ⁻²
	照射燃料集合体試験施設	希ガス	4.9×10 ⁻⁴	5.7×10 ⁻³	2.0×10 ⁻²
	高速実験炉「常陽」	¹³¹ I 希ガス	7.3×10 ⁻⁹ 2.1×10 ⁻³	1.7×10 ⁻⁷ 2.3×10 ⁻³	9.0×10 ⁻⁸ (注2) 2.0×10 ⁻²
原子力機構 那 珂	JT-60実験棟	³ H	1.2×10 ⁻⁵		1.6×10 ⁻⁴
第 一 化 学	第4棟排気筒	³ H	2.0×10 ⁻⁵	2.2×10 ⁻⁵	7.4×10 ⁻⁴
		¹⁴ C	1.1×10 ⁻⁵	2.2×10 ⁻⁵	1.6×10 ⁻⁴
N D C	照射後試験棟(F棟)	希ガス	2.5×10 ⁻³	2.7×10 ⁻³	4.8×10 ⁻³
	化学分析棟(R棟)	¹³¹ I	1.3×10 ⁻⁸	2.6×10 ⁻⁸	7.4×10 ⁻⁸
日 本 核 燃	照射後試験施設	希ガス	4.9×10 ⁻³	5.0×10 ⁻³	5.2×10 ⁻³

注1) 検出された核種のみ記載

注2) 3ヶ月平均濃度過去最大値が検出された当時の管理目標値 1.0×10⁻⁵ (Bq/cm³)

3-1-1' 放射性核種分析結果（その他検出された核種）（36ページ）

原子力機構原科研燃料試験施設で¹²⁹Iが、燃料サイクル安全工学研究施設（NUCEF）で⁸²Br及び¹³³Iが、それぞれ過去の最高濃度を超えて検出されたが、その最高濃度は法令値と比較しても下回っていた。

原電東海第二発電所など3排気筒で³Hが検出されたが、過去と同じレベル又はそれ以下であった。また、新たに検出された核種はなかった。

3-1-2, 3-1-2' 全ベータ放射能測定結果（37～40ページ）

NDC材料試験棟及び原子力機構原科研JRR-3など25排気筒における測定結果は、日揮の第

2 研究棟で、平均濃度が過去の最大値を超えて9月に検出されたが、その他は、いずれも不検出であった。日揮についてはγ線核種分析の結果、天然放射性核種以外は認められなかった。

3-1-3 全アルファ放射能測定結果 (41ページ)

核管センター開発棟など4排気筒における測定結果は、いずれも不検出であった。

3-2 排水中の放射能測定結果

排水中に含まれる放射性物質の測定は、放射性核種分析、全ベータ放射能測定、再処理排水中の放射性核種分析、再処理排水中の全ベータ放射能測定、排水中の全ガンマ放射能測定によって行っている。

測定した結果、放射性核種分析、全ベータ放射能測定及び再処理排水中の放射性核種分析については、全て法令値又は監視委員会が定める判断基準以下であった。再処理排水中の全ベータ放射能については不検出、全ガンマ放射能については、過去と同じレベルであった。

3-2-1 放射性核種分析結果 (主要核種) (42~47ページ)

原子力事業者は原子力機構原科研第1排水溝、原子力機構サイクル工研第2排水溝など17排水溝において⁶⁰Coなどの核種を測定している。下記の6排水溝で検出されたが、全て法令値 (54ページ) 以下であった。

(検出状況)

測定者	排水溝名	核種名	3ヶ月平均濃度 (Bq/cm ³)	法令値 (Bq/cm ³)	3ヶ月平均濃度 /法令値
原子力機構 原科研	第2排水溝	³ H	2.6×10 ⁻²	6×10 ⁻¹ *1)	1/2,300
		⁶⁰ Co	1.0×10 ⁻⁵	2×10 ⁻¹	1/20,000
		¹³⁷ Cs	9.1×10 ⁻⁶	9×10 ⁻²	1/9,800
原子力機構 大洗	北地区	³ H	1.2	6×10 ⁻¹ *1)	1/50
原電	東海第二発電所	³ H	9.2×10 ⁻³	6×10 ⁻¹ *1)	1/6,500
N D C	排水貯槽	¹³⁷ Cs	4.6×10 ⁻⁴	9×10 ⁻²	1/190
		⁶⁰ Co	1.7×10 ⁻⁴	2×10 ⁻¹	1/1,100
第一化学	調整槽	³ H	4.4	2×10 ⁻¹ *2)	1/4.5
		¹⁴ C	1.0	2	1/2
住友鋳山	屋外排水槽	Th, Pa	4.8×10 ⁻³	2×10 ⁻¹	1/41

注) 検出された核種のみ記載。

* 1) 水としての法令値

* 2) 有機物 (メタンを除く) としての法令値

3-2-1' 放射性核種分析結果 (主要核種) (48~52ページ)

県は原子力機構原科研第1排水溝など12排水溝で測定している。4排水溝で³H, U, ⁶⁰Co, ¹³⁷Cs, 及び¹⁴Cの5核種が検出されたが、いずれも法令値以下であった。又、水戸原子力事務所は原子力機構原科研第1排水溝など7排水溝で測定している。2排水溝で³H及び¹⁴Cの2核種が検出されたが、いずれも法令値以下であった。

3-2-1" 放射性核種分析結果 (その他検出された核種) (53ページ)

原子力事業者が測定した上記17排水溝において、主要核種以外の核種として原子力機構原科研第1排水溝などで、⁹⁰Sr, ²³²Th, ²³⁴U, ³Hの4核種が検出されたが、いずれも法令値以下であった。

また、新たに検出された核種はなかった。

3-2-2, 3-2-2' 全ベータ放射能測定結果 (55~58ページ)

原子力事業者、県などは原子力機構原科研第1排水溝及び原子力機構サイクル工研第1排水溝など13排水溝において測定している。原子力機構原科研第1排水溝等の11排水溝で検出されたが、法令等を考慮して監視委員会が定めた判断基準を全て下回っていた。

3-2-3 再処理施設排水中の放射性核種分析結果 (59~62ページ)

原子力機構サイクル工研が ^3H など14核種について分析した結果、 ^3H 、 ^{129}I 及び $\text{Pu}(\alpha)$ の3核種が検出されたが、いずれも法令値(63ページ)以下であった。

県が ^3H など9核種について測定した結果、 ^3H 及び $\text{Pu}(\alpha)$ の2核種が検出されたが、いずれも法令値以下であった。

(検出状況)

測定者	排水溝名	核種名	3ヶ月放出量 (MBq)	法令値 (MBq)	3ヶ月放出量 / 法令値
原子力機構 サイクル工研	再処理施設	^3H	2.6×10^5	4.7×10^8	1/1,800
		^{129}I	7.1	6.7×10^3	1/940
		$\text{Pu}(\alpha)$	2.3×10^{-1}	5.9×10^2	1/2,500

備考 県の測定では、 ^3H 、 $\text{Pu}(\alpha)$ を検出。3ヶ月間の最大濃度はそれぞれ 1.9×10^0 、 $1.5 \times 10^{-4} \text{ Bq/cm}^3$ であり、参考として法令が定める最大放出濃度(それぞれ 2.5×10^1 、 $3.0 \times 10^{-2} \text{ Bq/cm}^3$)と比較するとそれぞれ1/130、1/200以下であった。

3-2-4 再処理施設排水中の全ベータ放射能測定結果 (64ページ)

原子力機構サイクル工研、県測定とも、不検出であった。

3-2-5 排水中の全ガンマ放射能連続測定結果 (65ページ)

原子力機構原科研第2排水溝などの4排水溝で測定したところ原子力機構原科研第2及び原子力機構大洗(北地区)で降雨時に検出されたが、過去の最高濃度を下回っていた。

(検出状況)

排水溝名	今期の月最高濃度 (Bq/cm ³)	過去の月最高濃度 (Bq/cm ³)
原子力機構原科研第2	8.0×10^{-2}	3.1×10^{-1}
原子力機構大洗(北地区)	1.2×10^{-1}	2.5×10^{-1}

II-2 長期的変動調査結果

評価対象期間：平成18年4月から平成18年9月

長期的変動調査は、原子力施設からの放射性物質の影響による周辺環境における放射線と放射性物質のレベル、蓄積傾向及び地域分布などの長期的変動の有無を把握するために行っている。

1 環境における測定結果

1-1 空間ガンマ線量率測定結果

1-1-1 サーベイ結果（66～70ページ）

サーベイによる空間ガンマ線量率の測定結果は、地域分布は従来と同じ傾向であり、経年変化も従来と同じ水準で推移している。

測定地点	地点数	測定値 ($10^{-2} \mu\text{Gy}/\text{時}$)
東海地区	36	2.1 ~ 4.4
大洗地区	18	2.7 ~ 6.1
比較対照地区	2	3.1 ~ 4.8

1-1-2 積算線量測定結果（71～79ページ）

積算線量の測定結果は、原電の二軒茶屋で平常の変動幅の上限値を超える値が検出されたが、これはフェンス取替え工事による土台コンクリート部の増加による自然放射線増によるもので、その他は、いずれも平常の変動幅の上限値以下であった。また、地域分布は従来と同じ傾向で、経年変化も従来と同じ水準で推移している。

測定地点	地点数	測定値 ($10 \mu\text{Gy}$)
東海地区	67	10 ~ 22
大洗地区	23	11 ~ 18
比較対照地区	3	12 ~ 17

1-2 漁網表面吸収線量率の測定結果（80ページ）

東海沖において24時間曳航し、測定した結果は、不検出であった。

1-3 大気中の放射能測定結果

1-3-1 降下塵中の放射性核種分析結果（ ^{54}Mn 他）（80～82ページ）

水戸市石川など3地点で採取、分析した結果、全て不検出であった。

1-4 陸土中の放射能測定結果

1-4-1 土壌中の放射性核種分析結果（ ^{54}Mn 他）（83～84ページ）

水戸市見川など8地点で採取、分析した結果、全地点で ^{137}Cs を検出したが、いずれも過去のレベルと同程度で、東海地区、大洗地区いずれも蓄積の傾向は、認められなかった（84ページ）。

(検出状況)

検出核種	分析値 (mBq/g・乾)	過去の最高 (mBq/g・乾)
^{137}Cs	4.8 ~ 24	85 (東海村須和間;平成5年)

1-4-2 河底土中の放射性核種分析結果 (^{54}Mn 他) (83ページ)

東海村新川河口で採取, 分析した結果, 不検出であった。

1-4-3 海岸砂中の放射性核種分析結果 (^{54}Mn 他) (83ページ)

大洗町大貫など3地点で採取, 分析した結果, 全て不検出であった。

1-5 陸水中の放射能測定結果

1-5-1 河川水及び湖沼水中の放射性核種分析結果 (^{54}Mn 他) (85ページ)

那珂川下流など7地点で採取, 分析した結果, 全て不検出であった。

1-5-2 飲料水中の放射性核種分析結果 (^{54}Mn 他) (85ページ)

水戸市(環境監視センター)など10地点で採取, 測定した結果, 全て不検出であった。

1-6 海洋における放射能測定結果

1-6-1 海水中の放射性核種分析結果 (^{54}Mn 他) (86ページ)

久慈沖(A)など12海域で採取, 分析した結果, 全て不検出であった。

1-6-2 海底土中の放射性核種分析結果 (^{54}Mn 他) (88~90ページ)

久慈沖(A)など12海域で採取, 分析した(ただしPu分析は9海域)結果, ^{137}Cs が6海域で, Puも9海域で検出されたが, いずれも過去のレベルと同程度で, 蓄積の傾向は, 認められなかった(90ページ)。

(検出状況)

検出核種	分析値 (mBq/g・乾)	過去の最高値 (mBq/g・乾)
^{137}Cs	$4.0 \times 10^{-1} \sim 9.4 \times 10^{-1}$	4.7 (阿字ヶ浦沖;平成3年)
Pu	$2.6 \times 10^{-1} \sim 7.2 \times 10^{-1}$	1.8 (阿字ヶ浦沖;平成3年)

1-7 排水口近辺土砂中の放射性核種分析結果 (^{54}Mn 他) (92ページ)

原子力機構原科研第1排水口付近など7地点において採取, 分析した結果, 全て不検出であった。

2 敷地内における測定結果

2-1 空間ガンマ線量率測定結果

敷地内における積算線量の測定結果は, 平常の変動幅の上限値以下であった。

2-1-1 積算線量の測定結果 (93ページ)

測定地点	測定値 (10 μGy)	平常の変動幅(上限)(10 μGy)
原子力機構原科研 MS-1	16	19